



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



UNIwersytet
IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Poznań, dnia 26.07.2019 r.

Oznaczenie sprawy: ZP/3447/D/19

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Translatorycznego Laboratorium Multimedialnego (kabiny tłumaczeniowe, panel sterujący do kabin tłumaczeniowych) i oprogramowania

Do Zamawiającego napłynęły pytania od Wykonawcy, odnośnie treści SIWZ, na które zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1986 t.j.) Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 2

Wnioskujemy o dokonanie zmiany w SIWZ, wydłużającej termin realizacji zamówienia z max. 4 tygodni do max. 6-7 tygodni.

Termin realizacji zamówienia max. 4 tygodnie stwarza ryzyko nie wywiązania się z umowy i zapłaty kar umownych.

Chodzi w szczególności o wykonanie 4 szt. kabin o unikalnych wymiarach.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 7 tygodni

Pytanie nr 3

Uwaga dotyczy SIWZ str. 23 pkt 1. Kabiny tłumaczeniowe

W SIWZ podane jest:

„wydajność – wymiana powietrza min. 7 razy na minutę”

Natomiast norma PN-ISO 4043 dotycząca przenośnych kabin podaje:

„ ... całkowite przewietrzanie co najmniej 7 razy na godzinę ...”

Prosimy uprzejmie o sprawdzenie powyższego.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu Zamówienia z „wydajność wymiana powietrza min. 7 razy na minutę” zastępując go zwrotem „wydajność wymiana powietrza min. 7 razy na godzinę”

Kierownik
projektu UNIWERSYTET JUTRA

mgr Dawid Tobolski

