



AB 1156

Punkt Obsługi Klienta:  
+48 94 35 232 92  
www.mwik.kolobrzeg.pl

Laboratorium:  
badanie wody:  
+48 94 35 489 80  
badanie ścieków:  
+48 94 35 177 79 w. 13

Dział Produkcji Wody  
i Sprzedaży:  
+48 94 35 438 97  
+48 94 35 464 25

Oczyszczalnia Ścieków:  
+48 94 35 177 79

Dział Techniczno-  
-Eksploatacyjny:  
+48 94 35 234 96

Dział Logistyki  
i Zaopatrzenia:  
+48 94 35 234 95

Dyspozytornia:  
+48 94 35 463 10

Pogotowie wod.-kan.:

tel. 994



Kołobrzeg, dnia 21.11.2018r

L. dz. \_\_\_\_\_

UWAGA:  
UŻĄC - INSPEKTOR!  
KANALIZACJA + CZYŚCENIE  
KANAŁÓW

## Protokół

z wykonanej Inspekcji TV kanałów sanitarnych o dn 150 mm na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego przy ul. Kościuszki 1 w Kołobrzegu w dniu 20.11.2018r.

Zleceniodawca – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W wyniku w/w inspekcji stwierdzono:

Studnia S<sub>1</sub> - zapadnięta, bez fundamentu, brak kinety, ścieki zalegają w studni, odcinek około 1m rury żeliwnej dn 150 mm od studni S<sub>1</sub> w kierunku studni S<sub>2</sub> uszkodzony,

- kanał żeliwny na całym odcinku od S<sub>1</sub> do S<sub>2</sub> o długości 18m skorodowany,

Studnia S<sub>2</sub> – źle wyrobiona kineta, kanał żeliwny od studni S<sub>2</sub> do studni S<sub>3</sub> o dn 150 mm skorodowany na całym odcinku około 5m,

Studnia S<sub>3</sub> – brak kinety, ścieki zalegają w studni.

W załączeniu mapka uzbrojenia terenu w skali 1:500.

W ZAKRES UŻĄC WYMIAŃĘ ODCINKA S<sub>0</sub> – S<sub>1</sub> ~ 10m

M. KOŁEMBA

DT. UAM.

Sporządził.  
MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA  
Spółka z o.o. w Kołobrzegu  
Starszy Specjalista ds Technicznych  
mgr inż. Włodzimierz Rysz

KOSTOŃCIS!