

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Seksja Zamówień Publicznych
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań

Pismo: SZW/SZP/58/2019/32

Poznań dnia: 2019-10-15

«@t_oferent_zglo#nazwa»
«@t_oferent_zglo#kod»
«@t_oferent_zglo#miasto»
«@t_oferent_zglo#ulica»
«@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#l
okal»

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 201-08-29 do 2019-09-25 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont zewnętrznej sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Etap II wraz z pracami związanymi z odtworzeniem nawierzchni,

Treść wspomnianych prośb jest następująca:

1. Proszę o zamieszczenie badań geotechnicznych gruntu. Odpowiedź Zamawiającego: Zapis z projektu budowlanego: 2.5 Warunki gruntowo - wodne. "Geotechniczne warunki przy remoncie zewnętrznej instalacji wodociągowej kwalifikują się do prostych warunków gruntowych nie wymagających oceny danych geotechnicznych i ich analizy - I kat. geotechniczna. Warunki geologiczno-inżynierskie umożliwiające racjonalne posadowienie wszystkich obiektów w ramach projektowanej zewnętrznej instalacji wodociągowej."
2. Proszę o załączenie kosztorysów w formacie ATH. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający załączył plik w formacie ATH.
3. W SIWZ mamy następujący zapis pkt 3.1 "UWAGA: Z Zadania wyłączona zostaje część już zrealizowana w następującym zakresie: 3. Położenie rurociągu ? 225 o długości 97,68 mb przed budynkiem Rotundy, 4. Remont Sieci Wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Etap I". Natomiast zgodnie z załącznikiem "Nr 3A do SIWZ" i wykazem odcinków należy wycenić cały zakres z rysunków nr 1 i 2. W związku z powyższym proszę o informację:
 - a) jaki zakres zawierał (proszę podać nr węzłów) "Remont Sieci Wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Etap I". Odpowiedź Zamawiającego: Zakres realizacji pt. "Remont Sieci Wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Etap I" obejmował wykonanie odcinka W64-W65 oraz hydrant H12.

7. A

b) proszę o potwierdzenie, iż odcinek W64-W65 o długości 105,71m wraz z węzłami W64, W65 jest już wykonany zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 3.1, podpunkt 3. Odpowiedź Zamawiającego: Odcinek W64-W65 został wykonany zgodnie z zapisami SIWZ pkt 3.2 podpunkt 3.

c) proszę o dokładne sprecyzowane zakresu ETAPU II czyli przedmiotu zamówienia (proszę podać nr węzłów). Odpowiedź Zamawiającego: Zakres ETAPU II obejmuje wszystkie odcinki zawarte w dokumentacji projektowej załączonej na stronie postępowania poza odcinkiem wskazanym w SIWZ pkt 3.2 podpunkt 3.

4. Proszę o odpowiedź czy zostanie dołączony plan terenu z uwzględnieniem nawierzchni do rozbiórki i odtworzenia? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie posiada odrębnego planu terenu uwzględniającego nawierzchnie do rozbiórki i odtworzenia. Zakres odtworzeń Wykonawca powinien oszacować na podstawie trasy planowanej do remontu zewnętrznej sieci wodociągowej.

5. W jaki sposób należy wycenić nawierzchnię (rozbiórkę i odtworzenie) jeżeli brak jest informacji o rodzaju nawierzchni na poszczególnych etapach jak i o miejscu projektowanego wykopu. Odpowiedź Zamawiającego: Na podstawie wizji lokalnej. Zakres odtworzeń Wykonawca powinien oszacować na podstawie trasy planowanej do remontu zewnętrznej sieci wodociągowej. Przewiduje się odtworzenia do stanu istniejącego.

6. Proszę o odpowiedź lub ewentualnie poprawę przedmiaru - pozycja 238 - ustawienie 2 hydrantów (w opisanym etapie projektowany jest 1 hydrant). Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z projektem budowlanym na odcinku W22 do W30 hydrant H4 - 1 szt.

Zamawiający informuje, że SIWZ uznana jest za zmodyfikowaną wyłącznie w zakresie treści udzielonych odpowiedzi i modyfikacji wprowadzonych przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Odpowiedzi zostały przesłane do Wykonawców, którzy zadali pytania i zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W zakresie części pytań, które wpłynęły do niego po upływie połowy terminu pomiędzy przekazaniem ogłoszenia do publikacji, a terminem składania i otwarcia ofert a ich treść nie jest przytoczona w przedmiotowym dokumencie - komisja przetargowa postanowiła ich nie rozpatrywać.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert oraz termin wnoszenia wadium zostaje przesunięty z dnia 18.10.2019r. na dzień **24.10.2019r.** godziny i miejsca pozostają bez zmian.

Zamawiający

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Piotr Nowicki