ZESTAWIENIE DRZWI I ŚCIANEK ALUMINIOWYCH P. POZ WYDZIAŁ ANGLISTYKI

Oznaczenie drzwi na rysunku:	D1 drzwi wejściowe do pomieszczeń	D2 drzwi wejściowe do pomieszczeń biurowych	D3 ścianka z drzwiami – korytarz
	Przed przystąpieniem do montażu, wszystkie wymiary należy sprawdzić w rzeczywistości.	Przed przystąpieniem do montażu, wszystkie wymiary należy sprawdzić w rzeczywistości. 	Przed przystąpieniem do montażu, wszystkie wymiary należy sprawdzić w rzeczywistości.  Drzwi stan. istniejący. Wzór.
Wymiary:	90/205	96/213	
	10 sztuk nowych drzwi wejściowych oraz ościeży do pomieszczeń biurowych,malowanie farbą RAL 8016. Drzwi wykonane na wzór drzwi istniejących. Wszystekie elemety metalowe: zawiasy oraz klamki należy uzgodnić z inwestorem, zamek patentowy	1 sztuka drzwi– lewe (pomiędzy pokojami biurowymi) oraz ościeża,białe, pełne, klamka Tam chrom mat oraz szyld na patent	1 sztuka, nowa ścianka aluminiowa wraz z drzwiami – EIS 30. Kolor RAL 8016 (brąz konserwatorski), drzwi należy wyposażyć w odpowiedni elektrozaczep, elektromagnez oraz okablowanie połaczone z systemem sygnalizacji pozaru oraz kontroli dostępu.

D4	D5	D6	D7
Przed przystąpieniem do montażu, wszystkie wymiary należy sprawdzić w rzeczywistości.  Drzwi istniejące.	Przed przystąpieniem do montażu, wszystkie wymiary należy sprawdzić w rzeczywistości.  Drzwi istniejące.	Przed przystąpieniem do montażu, wszystkie wymiary należy sprawdzić w rzeczywistości. 	Przed przystąpieniem do montażu, wszystkie wymiary należy sprawdzić w rzeczywistości.
1 sztuka, nowa ścianka aluminiowa wraz z drzwiami – EIS 60.Wykonana na wzór ścianek istniejących. Kolor RAL 7045(do ostatecznego uzgodnienia przed produkcją) drzwi wyposażyć odpowiedni elektrozaczep, elektromagnes wraz z okablowaniem połączonym z systemem sygnalizacji p.poż. oraz kontrolą dostępu.	1 sztuka, nowa ścianka aluminiowa wraz z drzwiami – EIS 30.Wykonana na wzór drzwi istniejących Kolor RAL 7045(do ostatecznego potwierdzenia przed produkcją), drzwi wyposażyć odpowiedni elektrozaczep, elektromagnez wraz z okablowaniem połączonym do systemu p.poż.	Ścianka drewniana poddana renowacji konserwatorskiej RAL 8016 Ściankę wraz z drzwiami należy zdemontować usunąć stare powłoki malarskie, szlifowanie papierem ściernym o drobnej granulacji, należy zdemontować wszystkie klamki, zawiasy, kątowniki, impregnacja drewna preparatami żywicznymi, uzupełnienie ubytków w drewnie, większe ubytki– fleki drewniane.Gruntowanie i bejcowanie w kolorze uzgodnionym z konserwatorem zabytków.Drzwi wyposażyć w elektrozaczep, elektromagnas, wyposażyć odpowiednie okablowanie wpięte do systemu kontroli dostępu.	1 sztuka drzwi pełnych białyc, HDF lakierowany, ramiak MDF obfrezny płytami, zamek patentowy, 3 zawiasy.

D8	D9	D10	D11 drzwi wejściowe do pomieszczeń biurowych
Przed przystąpieniem do montażu, wszystkie wymiary należy sprawdzić w rzeczywistości.	Przed przystąpieniem do montażu, wszystkie wymiary należy sprawdzić w rzeczywistości.		Przed przystąpieniem do montażu, wszystkie wymiary należy sprawdzić w rzeczywistości. 
Drzwi p.poż EIS 60, w brązie konserwatorskim RAL 8016, drzwi należy wyposażyć w zamek patentowy. Wyposażyć w elektrozaczep, elektromagnez wyposażyć w okablowanie wpięte do systemu kontroli dostepu.	Drzwi istniejące należy poddać renowacji konserwatorskiej, usunąć stare powłoki malarskie, szlifowanie papierem ściernym o drobnej granulacji, należy zdemontować wszystkie klamki, zawiasy, kątowniki, impregnacja drewna preparatami żywicznymi, uzupełnienie ubytków w drewnie, większe ubytki– fleki drewniane. Gruntowanie i bejcowanie w kolorze uzgodnionym z konserwatorem zabytków.Zamek patentowy.	Dwa niezależne okna, doświetla stafe, aluminiowe, konstrukcja lakierowana proszkowo. EIS 30, RAL 7045 (do ostatecznego potwierdzenia przed produkcją).Wykonane na wzór istniejących, bez szprosów.	96/213 1 sztuka drzwi– lewe (pomiędzy pokojami biurowymi), białe, pełne, EIS 30, klamka z szyldem patentowym.

	ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ	POWIERCHNIA M²	PCV. POSADZKA²
1	Biuro– granty	16,84m²	PCV.
2	Biuro– kier. stud.	33,67m²	PCV.
3	Biuro–gab. prodzie.	18,40m²	PCV.
4	Biuro–gab. prodz.	17,22m²	PCV.
5	Dziekanaty	67,57m²	PCV.
6	Archiwum	16,82m²	PCV.
7	Biuro– pom. kierow.	16,14m²	PCV.
8	Prac. wydawn.	33,23m²	PCV.
9	Pef. dziekana	20,53m²	PCV.
10	korytarz	124,34m²	GELFLOR GT).
	suma:	364,76m²	

Collegium Chemicum ul. Grunwaldzka 6 Poznań
parter - Wydział Anglistyki
ETAP 2