


OZNACZENIA

- Centrala sygnalizacji pożaru
- Czujka dymu optyczna
- Czujka dymu nad suf. podwiesz. + wsk. zadz.
- RÓP Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Moduł sterujący/nadzorujący
- Sygnalizator akustyczny adresowalny
- Kabel ogniodoporny
- Kabel uniepalniany
- Zasilacz z akumulatorem

OZNACZENIA

PIR30.4.0 - czujka ruchu (nr 30), węzła 4 (CCTV4), parter
KL7.4.0 - klawiatura (z czyskiem zbliżeniowym), węzła 4 (CCTV4), parter
SA7.4.0 - sygnalizator wewnętrzny (nr 7), węzła 4 (CCTV4), parter



Inwestor	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań			
Nazwa inwestycji	Budowa instalacji teletechnicznych. Dziekanaty - III Etap Collegium Chemicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu			
Adres inwestycji	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Collegium Chemicum ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań działka nr 34/9, ark.8, obręb Łazarz			
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY			
Branża	INSTALACJE TELETECHNICZNE			
Tytuł	SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA, SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU - RZUT PARTERU			
Przedsiębiorstwo Informatyczne UNISOL ul. Strzeszyńska 31, 60-479 Poznań				
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Henryk Górka	WKP/0288/PWTP/05	V.2018	
Projektant	mgr inż. Roman Górny	WKP/IE/0141/07	V.2018	
Biuro POZNAŃ	Skala 1:100	Nr rys. PW/IT/005	Rewizja Strona	
			0	