Bednarka stalowa ocynkowana 35x4 ułożona na głębokości 0.7 m

Zacisk probierczy

Pręt stalowy ocynkowany Ø8

Bednarka stalowa ocynkowana 35x4 ułożona na głębokości 0.7 m

Zacisk probierczy

Pręt stalowy ocynkowany Ø8

Bednarka stalowa ocynkowana 35x4 ułożona na głębokości 0.7 m

Zacisk probierczy

Pręt stalowy ocynkowany Ø8

Pręt stalowy ocynkowany Ø8

Pręt stalowy ocynkowany Ø8

TB-01238 200W

TB-01241 200W

TB-01242 200W

TB-01237 200W

TB-01225 1000W

TB-01226 1000W

TB-01239 200W

TB-01240 200W

TB-01222 200W

TB-01223 200W

J.zewn.

J.zewn.

J.zewn.

Pręt stalowy ocynkowany Ø8

J.zewn.

J.zewn.

J.zewn.

Pręt stalowy ocynkowany Ø8

TB-01224 1000W

TB-01224 1000W

TB-01228 1000W

TB-01224 1000W

TB-01224 1000W

TB-01228 1000W

J.zewn.

J.zewn.

Agregat chłodu

Pręt stalowy ocynkowany Ø8

Pręt stalowy ocynkowany Ø8

J.zewn.

TB-01221 1000W

Pręt stalowy ocynkowany Ø8

Pręt stalowy ocynkowany Ø8

Zacisk probierczy

TB-01236 200W

TB-01235 200W

Pręt stalowy ocynkowany Ø8

Pręt stalowy ocynkowany Ø8

TB-01234 200W

Pręt stalowy ocynkowany Ø8

Pręt stalowy ocynkowany Ø8

Pręt stalowy ocynkowany Ø8

Zacisk probierczy

Zacisk probierczy

Pręt stalowy ocynkowany Ø8

Zacisk probierczy

Bednarka stalowa ocynkowana 35x4 ułożona na głębokości 0.7 m

Bednarka stalowa ocynkowana 35x4 ułożona na głębokości 0.7 m

Bednarka stalowa ocynkowana 35x4 ułożona na głębokości 0.7 m

Bednarka stalowa ocynkowana 35x4 ułożona na głębokości 0.7 m

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Projektowy przedmiotowy przedmiotowy jest chroniony prawem autorskim, kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, przekazywanie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora jest zabronione. Naruszenie tych praw grozi odpowiedzialnością cywilną i karną (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

Jednostka projektowa:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
MACIEJ JEKIELEK
40-739 KATOWICE WARCISKA 13
TELIFAX: 32 252 71 45, 502 25 41 62 mail:projektelek@op.pl

Nazwa projektu:
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO NA PRACOWNIĘ PATOMORFOLOGII PROSEKTORIUM I POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH SZPITALA

Adres:
SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY im. GABRIELA NARUTOWICZA
UL. PRĄDNICKA 35-37
31-202 KRAKÓW

Inwestor:
SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY im. GABRIELA NARUTOWICZA
UL. PRĄDNICKA 35-37
31-202 KRAKÓW

Nazwa rysunku:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
RZUT DACHU.

Autor projektu:	Spec. inż.	Podpis:
Inż. Zbigniew Grzegorzewski	104/83	
Sprawdził:	Spec. inż.	Podpis:
mgr inż. Piotr Malinik	SLK/0791/PO05/05	
Faza:	Branża:	Nr rysunku:
PROJ. BUD. WYKONAWCZY	INST. ELEKTRYCZNE	IE-06
Skala:	Wydano z datą:	
1:50	Katowice 11.2017	