PROJ. KANAŁ WENTYLACYJNY ZBIORCZY WYRZUTOWY
(1400x400)mm DO PROJ. WYRZUTNI DACHOWEJ
KLAPA P.POŻ Z SIŁOWNIKIEM 24V MONTOWANA NA KANALE

PROJ. PRZEWODY FREONOWE 12,8/28,58

PROJ. KANAŁ WENTYLACYJNY N1 – (315X500)mm
KLAPA P.POŻ Z SIŁOWNIKIEM 24V MONTOWANA NA KANALE
PROJ. KANAŁ WENTYLACYJNY W1 – (500X315)mm
KLAPA P.POŻ Z SIŁOWNIKIEM 24V MONTOWANA NA KANALE

PROJ. KANAŁ WENTYLACYJNY CZERPNY ZBIORCZY
O WYM. (1100x1400)mm (szer.xwys)mm
KLAPA P.POŻ Z SIŁOWNIKIEM 24V MONTOWANA NA KANALE

PROJ. CENTRALA WENTYLACYJNA N1W1
Vn/Vw 2590/2560 m³/h
dPaN/dPaw=600/600 Pa
1020x1430x4500 (szer.xwys.xdł.)mm
m=731 kg

PROJ. CENTRALA WENTYLACYJNA N2W2
Vn/Vw = 3140/3370 m³/h
dPaN/dPaw=800/600 Pa
1020x2030x4400 (szer.xwys.xdł.)mm
m=1249 kg

PROJ. CENTRALA WENTYLACYJNA N3W3
Vn/Vw = 4370/2010 m³/h
dPaN/dPaw=600/600 Pa
1020x1430x4500 (szer.xwys.xdł.)mm
m=920 kg

PROJ. SZAFA AKPiA dla centrali N1W1
Pel=3,0 kW/400V
+ nagrzewnica elektryczna Pel=10,4 kW/400V

PROJ. SZAFA AKPiA dla centrali N3W3
Pel=3,75 kW/400V
+ nagrzewnica elektrczyna Pel=17,6 kW/400V

PROJ. SZAFA AKPiA dla centrali N2W2
Pel=3,7 kW/400V
+ nagrzewnica elektryczna Pel=17,5 kW/400V

PROJ. KANAŁ WENTYLACYJNY N3 – (710X315)mm
KLAPA P.POŻ Z SIŁOWNIKIEM 24V MONTOWANA NA KANALE
PROJ. KANAŁ WENTYLACYJNY W3 – (400X315)mm
KLAPA P.POŻ Z SIŁOWNIKIEM 24V MONTOWANA NA KANALE
PROJ. KANAŁ WENTYLACYJNY W2 – (400X315)mm
KLAPA P.POŻ Z SIŁOWNIKIEM 24V MONTOWANA NA KANALE
PROJ. KANAŁ WENTYLACYJNY N2 – (710X315)mm
KLAPA P.POŻ Z SIŁOWNIKIEM 24V MONTOWANA NA KANALE

POLE OBSŁUGI
POLE OBSŁUGI
-1.1
-1.2
-1.3
K1
EI30
EI60
-3,21
-3,20
7x16,05
29

OZNACZENIA:

- PROJ. NAWIEWNIK OKIENNY
- POLE SERWISOWE
- PROJ. KRATKA DRZWIOWA
- K1 – PROJ. KLIMATYZATOR JEDN. WEWNĘTRZNA Qch = 3,5 kW (245x570x570)mm (wys.xszer.xgł.)mm
- K2 – PROJ. KLIMATYZATOR JEDN. WEWNĘTRZNA Qch = 5,2 kW (245x570x570)mm (wys.xszer.xgł.)mm m=40kg
- J.Z.1 – PROJ. KLIMATYZATOR JEDN. ZEWNĘTRZNA Pel=1,05 kW/230V (578x790x300)mm (wys.xszer.xgł.)mm m=40kg
- J.Z.2 – PROJ. KLIMATYZATOR JEDN. ZEWNĘTRZNA Pel=1,62 kW/230V (578x790x300)mm (wys.xszer.xgł.)mm m=40kg

INSTALACJA WENTYLACJI MECH. I KLIMATYZACJI

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne /ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn.4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994 r.)

Jednostka projektowa
PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ JEKIEŁEK
40-738 KATOWICE HARCERSKA 13
TEL/FAX: 32 252 11 45, 602 22 41 82 mail.mjekielek@op.pl

Nazwa projektu:
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO NA PRACOWNIĘ PATOMORFOLOGII PROSEKTORIUM I POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH SZPITALA

Adres:
SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY im. GABRIELA NARUTOWICZA UL. PRĄDNICKA 35-37 31-202 KRAKÓW

Inwestor/adres:
SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY im. GABRIELA NARUTOWICZA UL. PRĄDNICKA 35-37 31-202 KRAKÓW

Nazwa arkusz:
RZUT PIWNIC

Autor/projektant:	Upr. nr:	Podpis:
Jacek Hachuła	521/82	
Sprawdził:	Upr. nr:	Podpis:
mgr inż. Marek Kurtyka	0200/03	

Faza:	Branża:	Nr rysunku:
PROJEKT WYKONAWCZY	SANITARNA	6
Skala:	Miejsce i data:	
1:50	Katowice 11.2017	