



Pomieszczenia - Projektowane piwnica		
Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia
POZIOM -1 - PIWNICA		
-1.1/2	Magazyn	40,71
-1.03	Magazyn	13,24
-1.04	Pomieszczenie wodomierza	12,65
-1.05a	Magazyn	14,00
-1.05b	Magazyn	18,36
-1.06a	Wentylatornia	32,75
-1.06b	Magazyn wystaw	71,15
-1.07	Korytarz	47,18
-1.08	Klatka schodowa A	8,08
-1.09	Toaleta ogólnodostępna	47,81
-1.10a	Pom. techniczne	14,96
-1.10b	Toaleta ogólnodostępna męska	15,26
-1.10c	Toaleta ogólnodostępna damska	12,09
-1.10d	Komunikacja z szafą porządkową	6,34
-1.11	Magazyn wystaw	29,34
-1.12	Szafka	128,09
-1.13/16	Foyer	135,99
-1.17	Centrala na potrzeby gastronomiczne	35,37
-1.18	Sala edukacyjna	109,68
-1.19	Wentylatornia	49,80
-1.20	Wzrost ciepły	49,76
-1.21	Korytarz	49,48
-1.22	Komunikacja	71,85
-1.23	Komunikacja	41,72
-1.24a	Komunikacja	21,80
-1.24b	Komunikacja	26,87
-1.25	Klatka schodowa B	9,38
-1.26	Winda	4,08
-1.27a	Magazyn sali edukacyjnej	14,74
-1.27b	Magazyn sali edukacyjnej	11,68
-1.28	Pom. magazynowe	6,54
-1.29	Magazyn sali edukacyjnej	11,60
-1.30a	Pom. elektryczne RG	17,47
-1.30b	Korytarz	6,44
-1.30c	Wentylatornia	13,33
-1.31	Magazyn środków czystości	7,56
		1 207,15 m ²

LEGENDA:

- ZAWÓR WENTYLACYJNY
- PRZEWÓD ELASTYCZNY - FLEX
- KRATKA WENTYLACYJNA
- PROSTOKĄTNY KANAŁ WENTYLACYJNY
- OKRĄGLY KANAŁ WENTYLACYJNY
- ANEMOSTAT
- ANEMOSTAT POD POŚADZKĄ
- KLAPA PPOZ

OPIIS:

- N1, N2, N3, N4 - KANAŁY WENTYLACJI NAWIEWU
- W1, W2, W3, W4 - KANAŁY WENTYLACJI NAWIEWU
- W1, W2, W3, W4 - KANAŁY WENTYLACJI WYCIĄGU Z TOALET
- W1, W2, W3, W4 - KANAŁY WENTYLACJI WYCIĄGU Z POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO

UWAGI:

- KANAŁY WENTYLACYJNE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ZŁĄCZAMI TŁUMIĄCYMI I TERMICZNYMI
- PRZEPŁYTY POWIETRZA MIĘDZY POMIESZCZENIAMI ODDEWYĆ SIĘ BĘDZIE POPRZECZ KRAJÓW KOMPENSACYJNYCH W OŚRODKACH O POWIERZCHNI CZYŃNIENIA 0,02m²
- NIEZBĘDNOŚĆ WYSTĘPIĄCE NA PRZEBIEGACH KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ WYKONANĄ ZAPRAWĄ MURARSKĄ LUB CEMENTOWĄ - WAPNIAWĄ

UWAGI:

WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKcie STANOWIĄ INFORMACJĘ O PARAMETRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONAWCA PRZED WYKONANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZENIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE. MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKcie PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA:

NR PROJEKTU:

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PALACU KRASIŃSKICH (PALAC RZECZYPOSPOLITEJ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

120

ADRES INWEST.:

Plac Krasińskich 3/5, 00-207 Warszawa

INWESTOR:

Biblioteka Narodowa w Warszawie
al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

BRANZA: SANITARNIA

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: 04 - 2017 r.

PAS PROJEKT
PAS PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Plantowa 5;
05-830 Nadarzyn
TEL. (022) 739-90-25/FAX (022) 739-79-06
www.pasprojekt.com

ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMI I NAWIEWO	NR UPRL:	SI-459/85	PODPIS:	
PROJEKTOWAŁ:	inż. Remigiusz Sylwestrak	NR UPRL:	SI-459/85	PODPIS:	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Renata Popiel inż. Bartosz Sierota inż. Arkadiusz Olszewski	NR UPRL:	SI-459/85	PODPIS:	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Ewa Borna	NR UPRL:	SI-459/85	PODPIS:	

UWAGA:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHYTEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADZIEDZONYM WSZYSTKIE ROZBUDOWY I Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYKONANIEM

RODZAJ RYSUNKU:

RZUT

TREŚĆ RYSUNKU:

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
-RZUT PIWNICY -1

SKALA:

1:100

NR.RYSUNKU:

PAS - 120 - PW - IS - W - R - 01

REWIZJA:

-