



Legenda:

K200 H50

- trasa kablowa instalacji elektrycznych (szerokość 100-600mm)

K200 H50

- trasa kablowa instalacji teletechnicznej (szerokość 100-600mm)

- szacht kablowy

Rozdzielnica nowoprojektowana

Rozdzielnica istniejąca

Uwagi

1. Trasy kablowe prowadzone będą w podłogach. Końcowe odcinki tras kablowych będą prowadzone podtylnikowo.

2. Trasy kablowe prowadzić z zachowaniem normatywnych odległości od pozostałych instalacji.

3. Instalacja elektryczna wewnątrz budynku będzie prowadzona kablami bezhalogenowymi N2XH oraz kablami NHXH i HDGs do odbiorów pożarowych.

4. Kanały kablowe w podłodze należy przykryć minimum 4cm wylewki

5. Trasy kablowe elektryczne i teletechniczne prowadzone przy ścianie na wysokości 2,5m

UWAGI:

WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKCIE STANOWIĄ INFORMACJĘ O PARAMETRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONAWCA PRZED WYKONANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZENIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE. MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA:

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PALAC RZECZYPOSPOLITEJ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

NR PROJEKTU:

120

ADRES INWEST.:

Plac Krasińskich 3/5, 00-207 Warszawa

INWESTOR:

Biblioteka Narodowa w Warszawie
al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DATA:

01 - 2017r.

PAS PROJEKT

PAS PROJEKT ARCHI STUDIO
ul. Plantowa 5,
05-830 Nadarzyn
TEL. (022) 739-90-25, FAX (022) 739-79-06
www.pasprojekt.com

ZESPÓŁ AUTORSKI:

BIE I NAZWISKO

NR UPŁ:

PODS:

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Krzysztof Gantzi

VIA-43/01

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Patryk Pajestka
inż. Krzysztof Markiewicz
mgr inż. Przemysław Kwiatkowski

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Piotr Andrzej

SWK/0130P/OOE/07

UWAGA:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM WSZYSTKIE ROZBIEDNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYKONANIEM

RODZAJ RYSUNKU:

RZUT

TRZĘSK RYSUNKU:

TRASY KABLOWE - PODDASZE

SKALA:

1:100

NR RYSUNKU:

PAS-120-PB-IE-TRA-R-05

REWIZJA:

-

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD OCHRONY ŚRODOWISKA
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA
ul. Nowogrodzka 43, 01-661 Warszawa
tel. 22 443 83 85, faks 22 443 84 98

225