




System ochrony od porażeń-samoczynne wyłączenie zasilania.			
Stopień ochrony obudowy IP30 z metalową obudową.			
Obudowe rozdzielnic połączyć z instalacją uziemiającą.			
W rozdzielnic przewidzieć 30% rezerwy			
Tablica rozdzielcza wykonana z drzewczkami pełnymi zamkanyimi na klucz			
UWAGI : WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKCIE STANOWIĄ INFORMACJĘ O PARAMETRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONAWCA PRZED WBDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZENIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE. MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKCIE PODLEGAJA AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM			
INWESTYCJA: "PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNETRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PAŁAC RZECZYPOSPOLITEJ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"		NR PROJEKTU: <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">120</div>	
ADRES INWEST.: <div style="text-align: center;">Plac Krasińskich 3/5, 00-207 Warszawa</div>			
INWESTOR: <div style="text-align: center;"> Biblioteka Narodowa w Warszawie al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa </div>			
BRANZA: ELEKTRYCZNA			
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY			
DATA: 10 - 2019r.			
<div style="text-align: center;">  PAS PROJEKT PAS PROJEKT SPÓŁKA Z O.O. ul. Plantowa 5; 05-830 Nadarzyn TEL. (022) 739-90-25, FAX (022) 739-79-06 www.pasprojekt.com </div>			
ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIE I NAZWISKO	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Wudarczyk	MAZ/0424/PW/OE/06	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Modzelewski		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Michał Niedźwiecki	WAM/0140/POE/O5	
UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM WSZYSTKIE ROZBIĘŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYBUDOWANIEM !			
RODZAJ RYSUNKU: <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">Schemat</div>			
TREŚĆ RYSUNKU: <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">Rozdzielnica R1.2b</div>			SKALA: <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">-</div>
NR.RYSUNKU: <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">PAS-120-PW-IE-R1.2b-SCH-10_E_II_2.3</div>		REWIZJA: <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">-</div>	