
L1,L2,L3
L1,L2,L3
L1,L2,L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
Q1
FR 303
32A, 3P
Fi1
S303
B6, 3P
H1..H3
230V AC
L301-Czerwony
OGR
ON300, typ 2
ON T2-20-3P+N
Fi2
S301
D02, 1P
Fi3
S301
D02, 1P
Fi4
S301
D02, 1P
Fi5
S301
D02, 1P
Fi6
S301
D02, 1P
Fi7
S301
D02, 1P
Fi8
S301
D02, 1P
Fi9
S301
D02, 1P
Fi10
S301
D02, 1P
Fi11
S301
D02, 1P
Fi1
S301
D02,
N
PE

Oznaczenie obwodu	Q1_P	H1–H3	OGR	TWENT/1	TWENT/2	TWENT/3	TWENT/4	TWENT/5	TWENT/6	TWENT/7	TWENT/8	TWENT/9	TWENT/10	TWENT/11
Opis	Zasilanie z rozdzielnicy RGnn	Sygnalizacja napięcia	Ogranicznik przepięć	WENTYLATOR 1	WENTYLATOR 2	WENTYLATOR 3	WENTYLATOR 4	WENTYLATOR 5	WENTYLATOR 6	WENTYLATOR 7	WENTYLATOR 8	WENTYLATOR 9	WENTYLATOR 10	WENTYLATOR 11
Moc, kW	4,50kW													
Typ kabla/przewodu	YKYżo			YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo
Przekrój	5x6mm^2			3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2

tablica wentylatorów


2
1P
L3
Fi13
S301
D02, 1P
L1
Fi14
S301
D02, 1P
L2
Fi15
S301
D02, 1P
L3
Fi16
S301
D02, 1P
L1
Fi17
S301
D02, 1P
L2
Fi18
S301
D02, 1P
L3
Fi19
S301
D02, 1P
L1
Fi20
S301
D02, 1P
L2
Fi21
S301
D02, 1P
L3
Fi22
S301
D02, 1P
L1
Fi23
S301
D02, 1P
L2
Fi24
S301
D02, 1P
L3
Fi25
S301
D02, 1P
L1
Fi26
S301
D02, 1P
L2
Fi2
S301
D02,
1
2
N

TWENT/12	TWENT/13	TWENT/14	TWENT/15	TWENT/16	TWENT/17	TWENT/18	TWENT/19	TWENT/20	TWENT/21	TWENT/22	TWENT/23	TWENT/24	TWENT/25	TWENT/26
WENTYLATOR 12	WENTYLATOR 13	WENTYLATOR 14	WENTYLATOR 15	WENTYLATOR 16	WENTYLATOR 17	WENTYLATOR 18	WENTYLATOR 19	WENTYLATOR 20	WENTYLATOR 21	WENTYLATOR 22	WENTYLATOR 23	WENTYLATOR 24	WENTYLATOR 25	WENTYLATOR 26
YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo
3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2


7
1P
L3
Fi28
S301
D02, 1P
L1
Fi29
S301
D02, 1P
L2
Fi30
S301
D02, 1P
L3
Fi31
S301
D02, 1P
L1
Fi32
S301
D02, 1P
L2
Fi33
S301
D02, 1P
L3
Fi34
S301
D02, 1P
L1
Fi35
S301
D02, 1P
L2
Fi36
S301
D02, 1P
L3
Fi37
S301
D02, 1P
L1
Fi38
S301
D02, 1P
L2
Fi39
S301
D02, 1P
L3
Fi40
S301
D02, 1P
L1
Fi41
S301
D02, 1P
L1
Fi4
S301
D02,
1
2
N

TWENT/27	TWENT/28	TWENT/29	TWENT/30	TWENT/31	TWENT/32	TWENT/33	TWENT/34	TWENT/35	TWENT/36	TWENT/37	TWENT/38	TWENT/39	TWENT/40	TWENT/41
WENTYLATOR 27	WENTYLATOR 28	WENTYLATOR 29	WENTYLATOR 30	WENTYLATOR 31	WENTYLATOR 32	WENTYLATOR 33	WENTYLATOR 34	WENTYLATOR 35	WENTYLATOR 36	WENTYLATOR 37	WENTYLATOR 38	WENTYLATOR 39	WENTYLATOR 40	WENTYLATOR 41
YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo
3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2	3x1,5mm^2


L2
Fi43
S301
D02, 1P
L3
Fi44
S301
D02, 1P
L1
Fi45
S301
D02, 1P
L2
Fi46
S301
D02, 1P
L3
Fi47
S301
D02, 1P
L1
Fi48
S301
D02, 1P
L1
Fi49
S301
D02, 1P
L2
Fi50
S301
D02, 1P
L3
Fi51
S301
D02, 1P
L1
Fi52
S301
D02, 1P
L2
Fi53
S301
D02, 1P
L3
Fi54
S301
D02, 1P
L1
Fi55
S301
D02, 1P
L1
Fi56
S301
D02, 1P
L2
S301
1
2
N

TWENT/42	TWENT/43	TWENT/44	TWENT/45	TWENT/46	TWENT/47	TWENT/48	TWENT/49	TWENT/50	TWENT/51	TWENT/52	TWENT/53	TWENT/55	TWENT/56	TWENT/57
WENTYLATOR 42	WENTYLATOR 43	WENTYLATOR 44	WENTYLATOR 45	WENTYLATOR 46	WENTYLATOR 47	WENTYLATOR 48	WENTYLATOR 49	WENTYLATOR 50	WENTYLATOR 51	WENTYLATOR 52	WENTYLATOR 54	WENTYLATOR 55	WENTYLATOR 56	WENTYLATOR 57
YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo
$3x1,5mm^2$	$3x1,5mm^2$	$3x1,5mm^2$	$3x1,5mm^2$	$3x1,5mm^2$	$3x1,5mm^2$	$3x1,5mm^2$	$3x1,5mm^2$	$3x1,5mm^2$	$3x1,5mm^2$	$3x1,5mm^2$	$3x1,5mm^2$	$3x1,5mm^2$	$3x1,5mm^2$	$3x1,5mm^2$


L3
L1
L2
L3
L1
L2
Fi58
S301
D02, 1P
Fi59
S301
C16, 1P
Fi60
S301
D02, 1P
Fi61
S301
D02, 1P
Fi62
S301
D02, 1P
Fi63
S301
D02, 1P
2
N
PE

TWENT/58	TWENT/59	TWENT/60	TWENT/61	TWENT/62	TWENT/63
WENTYLATOR 58	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA
YDYżo					
$3x1,5mm^2$					

ROZDZIELNICA RN65, 2 KL. IZOL IP65 IK 09


448 mm
622 mm
622 mm
Z=161 mm

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
"AW PROJEKT"
RZESZÓW ul. Jagiellońska 12/4A

NAZWA OBIEKTU:	Przebudowa pomieszczeń Domu Studenckiego „Pingwin" na części działki 1775/91 obr.207	
ADRES OBIEKTU:	UL. AKADEMICKA 5 RZESZÓW	
TYTUŁ RYSUNKU:	**SCHEMAT I WIDOK TABLICY WENTYLACJI**	
RYSUNEK NR:		E-45.
DATA:	styczeń 2018	
BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	
SKALA:		
PROJEKTANT:	mgr inż. Grzegorz Osior LUB/0129/POOE/04	
SPRAWDZAJĄCY:		