

Załącznik nr 3

Wykaz urządzeń objętych obsługą serwisową dla poszczególnych układów

Lp	Układ	typ	ilość
1	centrale wentylacyjne	centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna VTS VS-40-L-PHC/ESF	9
		centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna VTS VS-30-R-PHC/ESF	2
		centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna VTS VS-10-R-H-T	2
		centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna VTS VS-21-L-HC/F	1
		centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna VTS VS-55-L-PHC/SEF	1
		centrala wentylacyjna nawiewna VTS VS-21-R-PHC/SEF	1
		centrala wentylacyjna iSMAY 1.20	1
		centrala wentylacyjna iSMAY 2.35	1
		wentylator dachowy Systemair DVSI190E2	1
		wentylator dachowy Systemair TFER160	5
		wentylator dachowy Systemair TFSR125M	17
		wentylator dachowy Systemair TFSR125XL	2
		filtry do stropów laminarnych LAM 1.8/2.4 (6 szt.)	5 kpl
		filtry do stropów laminarnych LAM 2.4/2.4 (6 szt.)	3 kpl
		filtry do nawiewników H13	26
		Kratki HKW wywiewne z filtrami	46
2	urządzenie klimatyzacyjne i agregat wody lodowej	agregaty wody lodowej firmy Kliweko	5
		klimatyzator podsufitowy firmy Mitsybish PCA-RP140KA	1
		klimatyzator ścienny firmy Fujitsu ASYB-09LDC	1
		klimatyzator ścienny firmy Sinclair ASFU-18AWK	2
		klimatyzator ścienny firmy Daikin FTX 71 GV	1
3	nawilżacze parowe	nawilżacze parowe CONDAIR RS 50	9
		nawilżacze parowe CONDAIR RS 30	2
4	węzeł cieplny	sterownik Xenta 281	1
		siłownik M700 SRSU	1
		siłownik M400	1
		filtrrodmulnik FOM	2
		pompa Wilo stratos 32/1-10	1
		pompa Wilo stratos 80/1-12	1
5	prace informatyczne w zakresie centr. went. oraz syst. wizualizacji	w zakresie central sterownik PXC 52 z panelem PXM30. W zakresie systemu wizualizacji oprogramowanie SCAD SYNDRIIS-RV	
6	instalacje silnoprądowe		
7	system telewizji dozorowej	kamera obrotowa NOVUS SD26DN	8
		kamera obrotowa NOVUS NVC-HC530-3	7
		rejestrator cyfrowy NOVUS DVR3016-960/DVD	1
8	system kontroli dostępu	czytnik kart z klawiaturą ACCO-SCR-BG	3
		zestaw domofonowy SET1	6

Starosta Powiatu w POZNANIU
Dyrektor
Dzielnicy
Marek Dalcowski

Z-C
Dzielnicy
Krzysztof Sworek

9	sieć strukturalna	szafa komputerowa Modbox19U typ MOLEX-RAA-00076	1
		panel krosowy typ MOLEX-Powercat 5e	4
		panel zasilający MOLEX	1
		panel wentylacyjny MOLEX-RA00144	1
		panel z wieszakami MOLEX	3
		gniazda 2xRJ-45kat 5e	31
		gniazda 1xRJ-45kat 5e	8
10	agregaty prądotwórcze	agregat FOGO FD305	1
		agregat FOGO FD410	1
11	UPS-y	UPS 15kVA	1
		UPS 160kVA	1
12	detekcja dymu	Centrala typ AFG - 2004	2
11	Stacja odwrócone osmozy		2kpl

Z-CIA KIE
Działu Te
Krzyż

SP... POZNANIU
Marek Dąbowski