



UWAGI:

1. Instalacje elektryczne wewnątrz budynku prowadzić kablami bezhalogenowymi NZHX oraz kablami NHXHS do odbiorów pożarowych.
2. Kable i rozdzielnic istniejących należy wymienić na nowe, zgodnie z punktem numer 1 oraz złożyć w nowych trasach kablowych.
3. Stosować przewody i lączniki 750V
4. Instalacje w kuchniach i łazienkach wykonać jako IP44.
5. Gniazda elektryczne na ścianach montować na wysokości 0,3m od posadzki i nie na planie nie zaznaczono inaczej.
6. Szczegółowe przekroje przewodów na schematach rozdzielnic.
7. Trasy kablów prowadzić z zachowaniem normatywnych odległości od posadzki i sufitu.
8. Dla wypuszków kablowych: kuchennych, wentylacyjnych itp. zostawić zapas kabla min. 2m.
9. Gniazda elektryczne oraz przyłączki od głowic tras kablowych wykonanych w rurkach ochronnych gładkościennych RHDPPE.
10. Linie WLW prowadzić w korytach bądź kanałach kablowych.
11. Włókno w szafach z bogatymi zdobieniami zlikwidować w przedziale między szafami.
12. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych nie są kolidujące z dekoracjami. Wszelkie uszkodzenia należy odwrócić

<p>UWAGI :</p> <p>WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKcjE STANOWIĄ INFORMACJĘ O</p> <p>PARAMETRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONAWCA PRZED WYBUDOWANIEM</p> <p>POWIERZAJĄC KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZANIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW</p> <p>OTWIERZAJĄCYCH ICZ PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE. MATERIAŁY I</p> <p>URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKcjE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO</p> <p>PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIANNEJ KTORĄ</p> <p>PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM</p>	
<p>WNIESWYJCA:</p> <p>"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA</p> <p>PAŁACU PAŁACU KRASIŃSKICH</p> <p>(PAŁAC RZĘCY POSPOLITEJ) PRZY</p> <p>PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W</p> <p>WARSZAWIE"</p>	<p>NR PROJEKTU:</p> <p>120</p>

BRANZA:	ELEKTRYCZNA
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
DATA:	04 - 2017r.

SPÓŁ. AUTORSKI OBJĘTOŚĆ:	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. Krzysztof Gantzi	NR UPR.: WA-43/01	PODPIS: 
PRACOWNIA:	mgr inż. Patryk Pajestka mgr inż. Krzysztof Markiewicz mgr inż. Przemysław Kwiatkowski		
RAWDZIŁ:	mgr inż. Piotr Andrzej	SWK0130/P00E/07	

ODZAJ RYSUNKU:

RZUT

R.RYSUNKU:	REWIZJA:	1:100
PAS-120-PW-IE-GN-R-01	-	