



Pomieszczenia - Projektowane parter			
Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Obliczona powierzchnia
POZIOM 0 - PARTER			
	0.1/3	Wystawa czasowa	50,64
	0.04	Wystawa czasowa	13,16
	0.05a	Wystawa czasowa	16,87
	0.05b	Wystawa czasowa	14,01
	0.06	WC NP ogólnodostępne	7,76
	0.07	Komunikacja	66,22
	0.08	Klatka schodowa A	32,30
	0.09	Wystawa czasowa	114,89
	0.10	Wystawa czasowa	57,29
	0.11	Wystawa czasowa	51,02
	0.12	Loggia	41,55
	0.13	Loggia	44,53
	0.14	Klatka schodowa C	89,00
	0.15	Sala Rycerska	157,67
	0.16	Księgarnia	53,65
	0.17	Komunikacja	33,05
	0.18	Sala konsumpcyjna	52,52
	0.19	Wystawa stała	111,96
	0.20	Wystawa stała	54,38
	0.21	Wystawa stała	54,58
	0.22	Sala konsumpcyjna	41,19
	0.23	Loggia	43,91
	0.24a	Komunikacja	26,22
	0.24b	Komunikacja	40,84
	0.25	Klatka schodowa B	35,04
	0.26	Winda	4,29
	0.27a	Zaplecze	9,80
	0.27b	Magazyn / Zaplecze kawiarni	13,22
	0.27c	WC / Pomieszczenie socjalne dla pracowników kawiarni	6,28
	0.28	WC NP ogólnodostępne	7,69
	0.29	Wystawa stała	14,10
	0.30a	Wystawa stała	30,27
	0.30b	Wentylatoria	8,38
			1 398,18 m ²

PRZEWÓD INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ZASILANIE-PODPODADZKA

PRZEWÓD INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - POWROT-PODPODADZKA

PRZEWÓD INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ZASILANIE

PRZEWÓD INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - POWROT

PRZEWÓD INSTALACJI Ciepła Technologicznego - ZASILANIE

PRZEWÓD INSTALACJI Ciepła Technologicznego - POWROT

OPIS POMIESZCZENIA:

20°C 14,78 W

20°C - TEMP. POWIERZCHA WEWN. 1478 W - ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO

OPIS PIONU INSTALACJI CO

OPIS PIONU INSTALACJI CT

OPIS GRZEJNIKA PŁYTOWEGO Z PŁASKĄ PŁYTĄ CZOŁOWĄ: (WYS. 500mm, PODŁĄCZENIE DOLNE BOCZNE)

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY - DRABNIKOWY

UWAGI:

1. Do każdego Grzejnika należy podłączyć zawór termosygnalizujący wraz z głowicą automatyczną.

2. Wzrost ciężytny należy rozpatrywać z schematem PAS-120-PB-COCT-SCH-01.

3. Regulator pogodowy węzła należy podłączyć do BMS budynku.

4. Kolor grzejników w tłaćcio prac budowlanych należy zamówić zgodnie z kolorem ścian oraz z porozumieniem konserwatora zabytków

Wszystkie nazwy użyte w projekcie stanowią informację o parametrach urządzeń i materiałów wykonawca przed wybudowaniem przedstawi karty materiałowe z załączeniem wszelkich dokumentów potwierdzających ich parametry techniczne i higieniczne. Materiały i urządzenia inne niż użyte w projekcie podlegają akceptacji głównego projektanta oraz wymagają sporządzenia dokumentacji zamiennej która podlega uzgodnieniu z głównym projektantem

INWESTYCJA:

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PAŁAC RZECZYPOSPOLITEJ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

NR PROJEKTU:

120

ADRES INWEST.:

Plac Krasińskich 3/5, 00-207 Warszawa

INWESTOR:

Biblioteka Narodowa w Warszawie
al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

BRANZA:

SANITARNIA

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA:

04 - 2017 r.

PAS PROJEKT

PAS PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Plantowa 5;

05-530 Naderzyn

TEL. (022) 739-90-25,FAX (022)739-79-06

www.pasprojekt.com

ZESPÓŁ AUTORA:

IMIE I NAZWISKO

NR LUKL:

PODOB:

PROJEKTOWAŁ:

inż. Remigiusz Sylwestrak

SV-459/BS

dot. budowlane do projektowania

dot. ogólnego

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Renata Popiel

inż. Arkadiusz Olszewski

inż. Joanna Krasa

inż. Janusz Dymarski

mgr inż. Ewa Bonna

SPRACOWAŁ:

POM-0248/POM-012

dot. arch. i og. - w oparciu o

dot. budowlane do projektowania

dot. ogólnego

UWAGA:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADZIEDZONYM. WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYBUDOWANIEM!

RODZAJ RYSUNKU:

RZUT

TREŚĆ RYSUNKU:

INSTALACJE C.O. I CT - RZUT PARTERU

SKALA:

1:100

NR.RYSUNKU:

PAS-120-PW-IS-COCT-R-02

REWIZJA:

-