



Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Obliczona powierzchnia	LEGENDA:	
POZIOM 2 - PIĘTRO +2				DETEKCJA:	
---	---	---	---		Czujka optyczno-termiczna ze wskaźnikiem zadziałania
2.01	Pokój administratora	16,67			Czujka optyczno-termiczna
2.02	Pom. administracyjno-socjalne	16,79			Czujka optyczno-termiczna w obudowie kanałowej
2.03	Pom. administracyjno-socjalne	16,36			Ręczny ostrzegacz pożarowy
2.04	Pom. socjalne z prysznicem	15,34			Czujka liniowa dymu
2.05a	Pom. socjalne SO	16,77			Sygnalizator akustyczno-optyczną z funkcją głosową
2.05b	Aneks kuchenny	14,94			Moduł monitorująco-sterujący
2.06	WC męskie	8,72			Istniejąca czujka dymu
2.07	Komunikacja	63,49			<b>CSP</b> Centrala Sygnalizacji Pożaru
2.08a	Klatka schodowa A	5,54			Uwagi:
2.08b	Klatka schodowa A	9,35			1. Dokładne połączenia oraz ich realizacja zostaną pokazane na etapie projektu wykonawczego
2.09	Przedśionek	3,66			2. Wszystkie przejścia i przegrody wykonac w klasie odporności przegrzania
2.10	Magazyn pomocniczy	16,03			3. W miarę możliwości należy zachowywać symetrię lokalizacji czujek względem kształtu (i wymiarów) pomieszczeń
2.11a	Dowódca zmiany i centrum monitoringu	42,68			4. W razie konieczności położenie czujek (kolizja z oprawami oświetleniowymi oraz wypustami wentylacji) może się zmieniać w zakresie ± 60cm.
2.11b	Magazyn	13,68			5. Jest niedopuszczalne łączenie kabli poza obudowami urządzeń SAP
2.11c	Szatkia SO	37,51			UWAGI:
2.11d	Serwerownia	18,34			WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKIE STANOWIĄ INFORMACJĘ O PARAMETRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONAWCA PRZED WYBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZENIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE. MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZMIENNEJ KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM
2.12/13	Pom. administracyjno-socjalne	81,82			INWESTYCJA:
2.14/15	Pom. administracyjno-socjalne	78,64			"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PALACU KRASIŃSKICH (PALAC RZECZYPOSPOLITEJ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"
2.16/17	Wystawa stała / Biura organizacji wystaw	116,04			NR PROJEKTU:
2.18/19	Wystawa stała	80,97			120
2.20/22	Wystawa stała	81,26			ADRES INWEST.:
2.23	Korytarz	24,58			Plac Krasińskich 3/5, 00-207 Warszawa
2.24	Komunikacja	40,01			INWESTOR:
2.25a	Klatka schodowa B	5,12			Biblioteka Narodowa w Warszawie al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
2.25b	Klatka schodowa B	9,42			BRANŻA: TELETECHNICZNA
2.26	Winda	8,05			FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
2.27a	Biuro organizacji wystaw	16,70			DATA: 01 - 2017r.
2.27b	Biuro organizacji wystaw	12,19			PAS PROJEKT ARCHI STUDIO ul. Plantowa 5, 05-830 Nadarzyn TEL. (022) 739-90-25 FAX (022) 739-79-06 www.pasprojekt.com
2.28	WC damskie	7,93			ZESPÓŁ AUTORSKI: mgr inż. Stanisław Sitarczyk
2.29	Pom. administracyjno-socjalne	14,82			mgr inż. Patryk Pajestka
2.30	Pom. administracyjno-socjalne	15,75			mgr inż. Krzysztof Mariewicz
2.31	Pom. administracyjno-socjalne	15,43			mgr inż. Przemysław Kwiatkowski
2.32	Wentylatornia	7,38			mgr inż. Grzegorz Giermakowski
2.33	Przedśionek	5,28			
2.34	Magazyn wystaw pomocniczy	12,98			
			950,24 m <sup>2</sup>		

UKŁAD MIASZA SPOŁECZNEGO WARSZAWY  
Urząd Dzielnicy Śródmieście  
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA  
ul. Dzielna 43, 00-691 Warszawa  
tel. 22 443 44 63, fax 22 443 94 95