



Pomieszczenia - Projektowane piętro+2		
Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia
POZIOM 2 - PIĘTRO +2		
	2.01	Pokój administratora
	2.02	Pom. administracyjno-socjalne
	2.03	Pom. administracyjno-socjalne
	2.04	Pom. socjalne z prysznicem
	2.05a	Pom. socjalne
	2.05b	Aneks kuchenny
	2.06	WC męskie
	2.07	Komunikacja
	2.08	Klatka schodowa A
	2.09	Przedśionek
	2.10	Magazyn pomocniczy
	2.11a	Pomieszczenie administracyjno-socjalne
	2.11b	Magazyn
	2.11c	Szatnia
	2.11d	Serwerownia
	2.12/13	Pom. administracyjno-socjalne
	2.14/15	Pom. administracyjno-socjalne
	2.16/17	Wystawa stała / Biura organizacji wystaw
	2.18/19	Wystawa stała
	2.20/22	Wystawa stała
	2.23	Korytarz
	2.24	Komunikacja
	2.25	Klatka schodowa B
	2.26	Winda
	2.27a	Biuro organizacji wystaw
	2.27b	Biuro organizacji wystaw
	2.28	WC damskie
	2.29	Pom. administracyjno-socjalne
	2.30	Pom. administracyjno-socjalne
	2.31	Pom. administracyjno-socjalne
	2.32	Wentylatornia
	2.33	Przedśionek
	2.34	Magazyn wystaw pomocniczy
		Obliczona powierzchnia
		16,67
		16,79
		16,36
		15,34
		16,77
		14,94
		8,72
		50,97
		3,66
		16,03
		41,74
		13,36
		30,06
		25,43
		81,82
		78,64
		116,04
		80,97
		81,26
		24,58
		27,73
		27,68
		8,05
		16,70
		12,19
		7,93
		14,82
		15,75
		15,43
		7,38
		5,28
		12,98
		951,07 m <sup>2</sup>

### Legenda:

- gniazdo wtykowe
- gniazdo wtykowe IP44
- gniazdo podwójne
- zestaw gniazd  
2x gniazdo ogólne 230V,  
2x gniazdo DATA 230V,  
2x gniazdo RJ45
- zestaw gniazd  
2x gniazdo ogólne 230V,  
2x gniazdo DATA 230V,  
3x gniazdo RJ45
- zestaw gniazd  
2x gniazdo 230V  
2x gniazdo DATA  
3x gniazdo RJ45
- rozdzielnica nowoprojektowana
- wypust zasilania 3-faz.
- taśma elektryczna instalacji odstraszania płatkwa
- CSO - centralny system oddymiania
- szyna wyrównawcza Fe/Zn 25x4

UWAGI :

WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKCIE STANOWIĄ INFORMACJĘ O PARAMETRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONAWCA PRZED WYBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZENIEM WSZELICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE. MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIANNEJ KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA:	NR PROJEKTU:
"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNETRZ PALACU KRASIŃSKICH (PALAC RZĘCZYPOSPOLITEJ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"	120

ADRES INWEST.: Plac Krasińskich 3/5, 00-207 Warszawa

INWESTOR: Biblioteka Narodowa w Warszawie  
al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

BRANZA: ELEKTRYCZNA

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: 10 - 2019r.

**PAS PROJEKT**

PAS PROJEKT SPÓŁKA Z O.O.  
ul. Piłsudskiego 5,  
05-520 Niedźwizna  
TEL. (022) 739-90-25, FAX (022) 739-79-06  
www.pasprojekt.com

ZESPÓŁ AUTORSKI:	mgr inż. Piotr Wudarczyk	mgr inż. Krzysztof Modzelewski
PROJEKTOWAŁ:		
OPRACOWAŁ:		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Michał Niedźwiedzi	mgr inż. Michał Niedźwiedzi

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NAJWIĘKSZEJ WSKAŁKI ROZBUDOWY Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYBUDOWANIEM I

RODZAJ RYSUNKU:	NR LPR:	NR LPR:
RZUT		
TREŚĆ RYSUNKU:	SKALA:	
INSTALACJA SIŁOWA - II PIĘTRO	1:100	
NR.RYSUNKU:	REWIZJA:	
PAS-120-PW-IE-GN-R-04_E_II_2.3	-	