



Pomieszczenia - Projektowane piętro+1		
Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia
POZIOM 1 - PIĘTRO+1		
	1.1/3	Wystawa stała
	1.04	Wystawa stała
	1.05a	Wystawa stała
	1.05b	Wystawa stała
	1.06	WC damskie
	1.07	Komunikacja
	1.08	Klatka schodowa A
	1.09	Wystawa stała
	1.10	Wystawa stała
	1.11	Wystawa stała
	1.12	Loggia
	1.13	Loggia
	1.14	Klatka schodowa C
	1.15	Sala Wilanowska / Sala Kolumnowa
	1.16	Sala Kariatyd
	1.17	Wystawa czasowa / Sala wielofunkcyjna
	1.18/19	Biblioteka Wilanowska
	1.20	Korytarz
	1.21a	Wystawa stała
	1.21b	Wentylatornia
	1.22	Loggia
	1.23	Loggia
	1.24	Komunikacja
	1.25	Klatka schodowa B
	1.26	Winda
	1.27a	Gabinet Dyrektora
	1.27b	Sekretariat
	1.28	WC NP
	1.29	Zaplecze - catering
	1.30	Wystawa stała
		1 415,34 m²

- LEGENDA:
- Czujka optyczno-termiczna ze wskaźnikiem zadziałania
 - Czujka optyczno-termiczna
 - Czujka optyczno-termiczna w obudowie kanalowej
 - Ręczny ostrzegacz pożarowy
 - Czujka liniowa dymu
 - Sygnalizator akustyczno-optyczny z funkcją głosową
 - Moduł monitorująco-sterujący
 - Istniejąca czujka dymu
 - Centrala Sygnalizacji Pożaru
 - Centrala Sterowania Automatycznymi Drzwiami
 - Przycisk oddymiania
 - Elektrozrymacz KD
- Uwagi:
- Dokładne połączenia oraz ich realizacja zostaną pokazane na etapie projektu wykonawczego
 - Wszystkie przebiegi i przegrody wykonano w klasie odporności przebiegu
 - W razie konieczności położenie czujek (dotyczy z oprawami oświetleniowymi) oraz wystawianych wentylacji może się zmienić w zakresie ± 50cm.
 - Jest niedopuszczalne łączenie kabli poza obudowami urządzeń SAP

WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKCIE STANOWIĄ INFORMACJĘ O PARAMETRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONAWCA PRZED WŁADZĄ PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZENIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE. MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA: NR PROJEKTU:
"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNETRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PAŁAC RZECZYPOSPOLITEJ) PRZY PAŁACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE" 120

ADRES INWEST.:
Plac Krasińskich 3/5, 00-207 Warszawa

INWESTOR:
Biblioteka Narodowa w Warszawie
al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

BRANZA: TELETECHNICZNA
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
DATA: 10 - 2019r.

PAS PROJEKT
PAS PROJEKT SPÓŁKA Z O.O.
ul. Plantowa 5,
05-830 Nadarzyn
TEL. (022) 739-90-25, FAX (022) 739-79-06 www.pasprojekt.com

ZESPÓŁ AUTORSKI: IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PODPIS:
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Piotr Wudarczyk MAZD0424/PWOE06
OPRACOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Modzelewski
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Michał Niedźwiecki WYMO010/PWOE05

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM/PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM/WSZYSTKIE ROZBIEDNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYBUDOWANIEM

RODZAJ RYSUNKU:
RZUT
TREŚĆ RYSUNKU:
INSTALACJA SSP - PIĘTRO+1
NR.RYSUNKU: PAS-120-PW-IT-SSP-R-03_E_I_2.3
REWIZJA: -
SKALA: 1:100