

KLATKA SCHODOWA-południowe skrzydło

KLATKA SCHODOWA-północne skrzydło

POM. 2.11a



CSP

C- URUCHOMIENIE
AWARIA

B- WYZWOLENIE
AUTOMATYCZNE

PP/KL/2 PP PO PO/KL/3

PP/KP/2 PP PO PO/KP/3



RGP 230V~

RGP 230V~

PO/KL/1 PO PP PP/KL/1

PO/KP/1 PO PP PP/KP/1

Okno napowietrzające

Okno napowietrzające

PO/KL/2 PO

PO/KP/2 PO

Zwolnij
KD Drzwi

Zwolnij KD Drzwi
napowietrzających

Drzwi napowietrzające

Drzwi napowietrzające

Wysterowuje siłowniki drzwiowe

Wysterowuje siłowniki drzwiowe

Istniejący
Automat drzwiowy

Nowy Automat
drzwiowy

CSD1

CSD2

RGP 230V~

RGP 230V~

PARTER

LEGENDA:

CSO - Centrałka systemu oddymiania

CSD - Centrałka sterowania drzwiami

N - Siłownik pożarowy

Okno oddymniające

PO - Ręczny przycisk oddymiania

PP - Przycisk przewietrzania

"B" - Przewód HTKSHekw 2x2x0,8

"C" - Przewód HDGs PH90 2x1

"D" - Przewód HDGs 3x1,5

"E" - Przewód HTKSH 4x2x0,8

UWAGI:
WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKCIE STANOWIĄ INFORMACJĘ O
PARAMETRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONAWCA PRZED WYBUDOWANIEM
PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZENIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW
POTWIERZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE. MATERIAŁY I
URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO
PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTÓRA
PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA:
"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA
WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH
(PAŁAC RZECZYPOSPOLITEJ) PRZY
PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W
WARSZAWIE"

NR PROJEKTU:
120

ADRES INWEST:
Plac Krasińskich 3/5, 00-207 Warszawa

INWESTOR:
Biblioteka Narodowa w Warszawie
al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

BRANZA: TELETECHNICZNA

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: 10 - 2019r.

PAS PROJEKT

PAS PROJEKT SPÓŁKA Z O.O.
ul. Plantowa 5;
05-830 Nadarzyn
TEL. (022) 739-90-25, FAX (022) 739-79-06 www.pasprojekt.com

| | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|
| ZESPÓŁ AUTORSKI: | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPB: | PODPIS: |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Piotr Wudarczyk | MAZ/0424/PWC/08 | <i>[Signature]</i> |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Krzysztof Modzelewski | | |
| | | | |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Michał Niedźwiecki | WAW/0140/PWC/05 | <i>[Signature]</i> |

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST
PROJEKTEM NADZIEDZONYM WSZYSTKIE POZBEZPIECZĄC Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GŁÓWNYM PRZED WYBUDOWANIEM I

RODZAJ RYSUNKU:
SCHEMAT

TREŚĆ RYSUNKU:
SCHEMAT SYSTEMU ODDYMIANIA

NR.RYSUNKU:
PAS-120-PW-HT-CSO-SCH-02_E_II_23

REWIZJA:
-

1038