



Pismo: ZP/28/B/20

Poznań dnia: 19.05. 2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 t.j.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: **rozbudowę okablowania strukturalnego w budynku Collegium Biologicum UAM.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1. Podczas wizji lokalnej w piwnicy w korytarzach „F” oraz „G” nie odnaleźliśmy trasy kablowej wydzielonej dla instalacji komputerowej LAN. Wybudowanie tej trasy, ze względu na brak miejsca nad sufitem podwieszanym, wydaje się być niemożliwe. Ponadto długości torów logicznych mogą przekroczyć dopuszczalną długość 90 m. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poprowadzenie powyższych torów tj. 4 przebiegów do magazynów w części G piwnicy z punktu dystrybucyjnego PDB? Jeżeli tak to prosimy dokonanie zmian w projekcie i uwzględnienie dodatkowych tras w zestawieniu materiałów.

Odpowiedź 1. Zamawiający nie wyraża zgody. Należy przewidzieć wykonanie nowej trasy kablowej zgodnie z rysunkami dokumentacji projektowej.

Pytanie 2. Trasy kablowe w ciągu komunikacyjnym w okolicach punktu PD3 są przepełnione. Czy nowe przebiegi układamy mimo to w istniejących trasach czy należy przewidzieć wybudowanie nowej trasy lub wymianę istniejącej na większą (wymiana istniejącego koryta na większe)?

Odpowiedź 2. Należy przewidzieć wykonanie nowych tras kablowych.

Pytanie 3. Zamawiający wymaga wymiany gniazd RJ45 na nowe. Podczas wizji lokalnej zauważyliśmy, że w kilku miejscach brakuje osprzętu tj. ramek, suportów. Czy wymiana gniazd obejmuje również wymianę całego osprzętu? Jeżeli tak to z uwagi na to, że istniejące trasy kablowe wybudowane są z różnych kanałów prosimy o uzupełnienie zestawienia materiałów o odpowiedni dla danego rodzaju kanału osprzęt instalacyjny.

Odpowiedź 3. Należy przewidzieć wymianę gniazd wraz z ramkami i suportami tam gdzie jest to konieczne. Sprawny, niezniszczony osprzęt pozostaje bez zmian. Zamawiający nie dysponuje zestawieniem materiałów instalacyjnych zamontowanych w Sali Komputerowej będącej przedmiotem prac.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-CA KANCLERZA
ds. Eksploatacji
mgr inż. Marek Sobczak

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 09, fax +48 61 829 44 00
marek.sobczak@amu.edu.pl