2x papa termozgrzewalna
izolacja termiczna – gr.30 cm
wełna mineralna twarda
warstwa spadkowa–wylewka cementowa o profilowanym spadku
folia paroszczelna PE
konstrukcja – płyta żelbetowa gr. 20cm/ 24cm
pustka powietrzna
sufit podwieszany

1 2 3 4 5

+10,00

W4 W1 W5 W3A

POZ.2.4. POZ.3.5. POZ.2.4. POZ.2.5. POZ.3.3. POZ.3.3.

regulowany sufit powieszony panele azurowe
(listwy szer. 12cm w rozstawie 3cm) na konstrukcji ramowej
(rozstaw ram = 150cm)

konfuzor stalowy

wykończenie elewacji – tynk
izolacja termiczna– wełna mineralna gr. 20cm
ściana żelbetowa gr. 35cm
tynk

wykończenie
jastrych cementowy gr. 5cm
izolacja akustyczna– styropian EPS–T 100 gr. 5cm
konstrukcja – płyta żelbetowa gr. 30cm
tynk
pustka powietrzna
sufit podwieszany

wykończenie– sklejka gr. 2,5cm
podłoga techniczna podniesiona– konstrukcja stalowa
wykończenie
beton nośny C25/30 gr. 5cm
polistyren XPS 100 gr. 5cm
konstrukcja – płyta żelbetowa gr. 30cm
pustka powietrzna
sufit podwieszany

klapa nawiewna na potrzeby technologii

+4,64

STÓŁ OBROTOWY WRAZ Z AUTOMATYKĄ

podłoga podniesiona

+3,64 +3,64 +3,64

POZ.8.1.

wyoblenie: dopasowane do kierownic
–kształtowane w styropianie XPS 100

POZ.2.3. POZ.3.5. POZ.2.1. POZ.8.1.

klapa nawiewna na potrzeby technologii

folia kubełkowa
szpachla na siatce
izolacja termiczna – 14cm styropian XPS
izolacja przeciwwodna cieżka bezspoinowa
ściana fundamentowa żelbetowa gr. 24cm
tynk

+1,73

POZ.5.4.

wykończenie
jastrych cementowy gr. 5cm
izolacja akustyczna– styropian EPS–T 100 gr. 5cm
konstrukcja – płyta żelbetowa gr. 30cm
tynk

kratka trawnikowa
z tworzywa sztucznego
obsypana humusem

płyty chodnikowe

PT: +0,02= 212.33

POZ.8.5.

±0,00= 212,35m n.p.m.

POZ.3.1. POZ.3.1.

±0,00 ±0,00

PT: - 0,02= 212.33 m n.p.m.

POZ.6.11. POZ.2.3. W1 POZ.2.1.

-1,75

POZ.5.2.

-2,15

-2,65

wykończenie– gres techniczny
beton nośny C25/30 gr. 10cm
folia PE
polistyren XPS 100 gr. 5cm
hydroizolacja– 2x papa termozgrzewalna
płyta fundamentowa żelbetowa gr. 90cm
2x folia PE
beton podkładowy C12/15 gr. 15cm
grunt

POZ.8.3. POZ.8.4.

sklejka gr. 25mm
legary drewniane 10x12cm w rozstawie co 60cm
beton nośny C25/30 gr. 10cm
folia PE
polistyren XPS 100 gr. 5cm
hydroizolacja– 2x papa termozgrzewalna
płyta fundamentowa żelbetowa gr. 90cm
2x folia PE
beton podkładowy C12/15 gr. 15cm
grunt

MENTHLATORY 320X320OM 3 MENTHLATORY W JEDNYM RZĘDZIE
wg odrębnego opracowania

FUNDAMENT POD WIBROIZOLACJE DLA RAMY Z MENTHLATORAMI
wg odrębnego opracowania

- 4,00 - 4,00 POZ.7.1. - 4,00

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamiątkowa 2/37 | 61-512 Poznań
biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY:		Branża: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR:	Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków		
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa budynku Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Wydziału Inżynierii Lądowej PK wraz z urządzeniami budowlanymi przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie, na działkach nr 21/189, 21/169 obr. 6 Nowa Huta		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, dz. nr 21/169, 21/257, obr. 6 Nowa Huta		
PROJEKTANT Architektura:	mgr inż. arch. Grzegorz Pacer	upr.nr MP-DA/OKI/ua/0/0287	
PROJEKTANT Konstrukcja:	mgr inż. Łukasz Burzyński	upr.nr MR/DSM/POK/14	
OPRACOWNIE Architektura:	mgr inż. arch. Agnieszka Stępa		
SPRAWDZAJĄCY Architektura:	mgr inż. arch. Tomasz Bańkowski	upr.nr MP-DA/OKI/ua/0/0201	
SPRAWDZAJĄCY Konstrukcja:	mgr inż. Jarosław Wywijacz	upr.nr SR/PK/0.	
TREŚĆ RYSYNKU:	PRZEKRÓJ C-C		

DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU:	DATA	NR RYSUNKU	SKALA
OSTATNIA MODYFIKACJA:	15.09.2017	A-07	1:50

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywać Łącznie z Projektami Branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.