

Tabela 1 Bilans mocy

		Instalacja oświetleniowa			Instalacja siłowa ogólna			Instalacja siłowa technologiczna			Instalacja siłowa komputerowa			Instalacja wentylacji, klimatyzacji			Suma	Suma	
Lp	Tablica	Pz [kW]	kj[-]	Psz [kW]	Pz [kW]	kj[-]	Psz [kW]	Pz [kW]	kj[-]	Psz [kW]	Pz [kW]	kj[-]	Psz [kW]	Pz [kW]	kj[-]	Psz [kW]	Pz[kW]	Psz [kW]	kj
1	<b>RG</b>	8,40	0,60	5,04	30,20	0,20	6,04	1629,40	0,59	961,35	20,00	0,60	12,00	679,20	0,51	346,39	2367,20	<b>1330,82</b>	0,56
1	<b>RGtech</b>							1581,00	0,60	948,60							1581,00	<b>948,60</b>	0,60
2	<b>T0</b>	<b>3,70</b>	<b>0,60</b>	<b>2,22</b>	<b>9,00</b>	<b>0,20</b>	<b>1,80</b>	5,00	0,50	2,50	<b>6,60</b>	<b>0,60</b>	<b>3,96</b>	2,00	0,80	1,60	26,30	<b>12,08</b>	0,46
3	<b>T1</b>	<b>2,10</b>	<b>0,60</b>	<b>1,26</b>	<b>10,20</b>	<b>0,20</b>	<b>2,04</b>	10,00	0,50	5,00	<b>6,80</b>	<b>0,60</b>	<b>4,08</b>	3,00	0,80	2,40	32,10	<b>14,78</b>	0,46
4	<b>T2</b>	<b>2,60</b>	<b>0,60</b>	<b>1,56</b>	<b>11,00</b>	<b>0,20</b>	<b>2,20</b>	10,00	0,50	5,00	<b>6,60</b>	<b>0,60</b>	<b>3,96</b>	5,00	0,80	4,00	35,20	<b>16,72</b>	0,48
4	<b>Twent</b>													669,20	0,50	334,60	669,20	<b>334,60</b>	0,50
4	<b>Tt</b>							23,40	0,40	9,36							23,40	<b>9,36</b>	0,40

T0 - TABLICA OGÓLNA PIWNICA

T1 - TABLICA OGÓLNA PARTER

T2 - TABLICA OGÓLNA PIĘTRO

Twent - TABLICA WENTYLACJI

Tt - TABLICA TECHNOLOGII MODELARNI

RG tech - ROZDZIELNIA GŁÓWNA CZĘŚĆ TECHNOLOGII

RG - ROZDZIELNIA GŁÓWNA CAŁOŚĆ