LEGENDA:

- kanalizacja sanitarna prowadzona w płycie
- kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem
- pion kanalizacji sanitarnej
- KS 1 — numer pionu
- ZNØ50 — zawór napowietrzający

material i średnica / spadek
pcv 160 i=1,5%
L=10,8
długość rurociągu

pcv 110 i=2,0%
pcv 50 i=4,0%
pcv 110 i=2,0%
KS 3
KS 1
-4,26
Tr1
-4,32
pcv 160 i=1,5%
L=5,4
pcv 110 i=2,0%
L=2,8
Tr1:
-4,40
pcv 160 i=1,5%
L=10,8
pcv 160 i=1,5%
L=4,9
KS 4
-4,46
Tr2
-4,48
pcv 110 i=2,0%
L=3,9
ZNØ50
Tr3
-4,54
pcv 160 i=1,5%
L=3,6
Tr4
-4,59
ZNØ50
pcv 160 i=1,5%
L=4,7
WPØ100 -5,25
z barierą przeciw zapachom
Tr9
-4,46/-5,22
WP Ø100żel
-4,30
WP Ø100żel
-4,35
żel i=4,0%
studzienka schładzająca H=1m
Ø600
WPØ100
z barierą przeciw zapachom
-5,25
pcv 110 i=2,0%
L=7,3m
pcv 110 i=2,0%
L=11,6m
Tr11
-5,41/-5,27
pcv 110 i=2,0%
L=8,1m
WPØ100 -5,25
z barierą przeciw zapachom
pcv 110 i=2,0%
L=9,0m
pcv 110 i=2,0%
L=5,0m
WPØ100
z barierą przeciw zapachom
-5,25
pcv 160 i=1,5%
L=3,2m
Tr9
-5,35/-5,27
pcv 160 i=1,5%
L=2,7m
Tr12
-5,46/-5,27
pcv 160 i=1,5%
L=2,3m
Tr10
-5,40
pcv 160 i=1,5%
L=1,0m
pcv 110 i=2,0%
L=7,5m
włączenie do projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej wg. odrębnego opracowania -4,66/207,7 przejście w rurze osłonowej Ø250
włączenie do projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej wg. odrębnego opracowania -5,49/206,87przejście w rurze osłonowej Ø250
włączenie do projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej wg. odrębnego opracowania -5,42/206,94przejście w rurze osłonowej Ø250
włączenie do projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej wg. odrębnego opracowania -5,39/207,14przejście w rurze osłonowej Ø250

−1.01	TUNEL AERODYN. 1	231,50m² –
−1.02	MAGAZYN GŁÓWNY	56,43m² gres techniczny
−1.03	WĘZEŁ CIEPLNY	18,73m² gres techniczny
−1.04	TUNEL AERODYN. 2	166,58m²
−1.05	PRZEDSIONEK	2,40m² gres techniczny
−1.06	MODELARNIA	21,56m² gres techniczny
−1.07	MODELARNIA	69,80m² gres techniczny
−1.08	POM. SANITARNE	9,31m² gres
−1.09	KOMUNIKACJA	59,62m² gres techniczny
−1.10	KLATKA SCHODOWA	9,12m² gres
−1.11	MASZYNOWNIA	29,59m² gres techniczny
−1.13	POM. PORZĄDKOWE	7,89m² gres
−1.14	KOMUNIKACJA	3,4m² gres

Strefa pożarowa 1
Strefa pożarowa 2
Strefa pożarowa 3
REI120
HP52
HP25
-4,00
-5,00

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamiątkowa 2/37 | 61-512 Poznań
biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY:	Branża: SANITARNA	Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	
INWESTOR:	Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków		
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa budynku Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Wydziału Inżynierii Lądowej PK wraz z urządzeniami budowlanymi przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie, na działkach nr 21/189, 21/169 obr. 6 Nowa Huta		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, dz. nr 21/169, 21/257, obr. 6 Nowa Huta		
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Starczewski	upr.nr 6/95/OL	
OPRACOWNIE	mgr inż. Maja Podowska		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Robert Błażek	upr.nr WAM/0021/PWOS/08	
TREŚĆ RYSYNKU:	RZUT PIWNICY_KANALIZACJA SANITARNA		
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU:	DATA	NR RYSUNKU	SKALA
OSTATNIA MODYFIKACJA:	15.09.2017	S-01	1:100

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywać Łącznie z Projektami Branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.