

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji oraz naprawa dźwigów w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu – filia 1,2,3,4.
 - a) Wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów okresowych urządzeń dźwigowych zgodnie z DTR producenta i przepisami U.D.T. wyszczególnionych w załączniku nr 1.
 - b) Wykonywanie napraw urządzeń dźwigowych, w zakresie nieobjętym przeglądami okresowymi.
 - c) Przygotowanie dźwigów do badań okresowych i kontrolnych przeprowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego.
 - d) Wykonywanie okresowych pomiarów ochronnych i instalacji elektrycznych.
 - e) Zapewnienie całodobowego serwisu dźwigowego, w tym obowiązek uwalniania ludzi z unieruchomionych kabin windowych.Wykaz urządzeń objętych przedmiotową usługą zawiera załącznik nr 1.
2. Usługa konserwacji obejmuje:
Przeglądy okresowe:
 - a) Przegląd zespołów i części dźwigowych zgodnie z DTR:
 - przegląd zespołów hydrauliki dźwigowej (zespołu napędowego)
 - przegląd aparatury sterowej i stycznikowej,
 - sprawdzenie stanu elementów nośnych,
 - sprawdzenie działania kontaktów bezpieczeństwa (rygli, drzwi, wyłączników krańcowych) i innych urządzeń bezpieczeństwa,
 - sprawdzenie poprawności działania instalacji komunikacji interkomowej.
 - b) Czyszczenie i smarowanie elementów dźwigów.
 - c) Wykonywanie regulacji i usuwanie usterek elektromechanicznych:
 - kontaktów bezpieczeństwa,
 - urządzeń regulujących drzwi,
 - elementów wchodzących w skład aparatury przekaźnikowo-stycznikowej i elektronicznej,
 - wymiana zwieraczy drzwi, żarówek sygnalizacyjnych, informacyjnych oraz oświetlenia kabiny.
 - d) Powiadomienie Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach dewastacji, kradzieży lub wadliwej eksploatacji dźwigu, a zwłaszcza gdy może to mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy urządzenia.
 - e) Przygotowanie dźwigów do badań i reprezentowanie Zamawiającego podczas przeprowadzanych kontroli przez Urząd Dozoru Technicznego.
 - f) Przestrzeganie terminów badań kontrolnych i konserwacyjnych dźwigu, w tym prowadzone przed U.D.T.
 - g) Informowanie Zamawiającego o stanie konserwowanego urządzenia oraz konieczność wykonania prac typu: remonty, naprawy, modernizacje, badania ochronne przeciwporażeniowe dźwigu itp..
 - h) Prowadzenie książki eksploatacji konserwowanych urządzeń oraz określanie stopnia wykorzystania ресурсu dźwigów (w tym opracowywanie resursów w przypadku ich braku).
 - i) Zapewnienie należytego stanu technicznego dźwigów w celu ich bezpiecznej eksploatacji, w tym wyłączenie urządzenia z ruchu z powodu złego stanu technicznego i niezwłoczne informowanie o tym fakcie Zamawiającego.
 - j) Zawiadomienie UDT o każdym wykonaniu napraw wymagających badań nadzwyczajnych dźwigu przez UDT.
 - k) Powiadomienie Zleceniodawcy o konieczności uzupełnienia przez niego zdewastowanych lub ukradzionych instrukcji obsługi i/lub napisów informacyjno-ostrzegawczych.
 - l) Utrzymywanie w należyтым porządku pomieszczeń maszynowni dźwigów.

Awarie i naprawy dźwigów:

- a) Konieczność przeprowadzenia napraw lub wymiany części zamiennych na nowe Wykonawca będzie uzgadniał z Działem Technicznym Zamawiającego z podaniem przewidywanych kosztów. Wykonanie ich nastąpi po akceptacji kosztów przez Kierownika Zamawiającego z uwzględnieniem kosztów robocizny i dojazdu podanych w ofercie.
- b) Uwalnianie ludzi z unieruchomionego wskutek awarii dźwigu - czas uwalniania ludzi z unieruchomionego dźwigu wynosi 20min .

Główny Energetyk

[Signature]
mgr inż. Wojciech Kozłowski

Z-Ca Kierownika
Działu Technicznego

[Signature]
Krzysztof Sworek

SZPITAL WOJEWÓDZKI w POZNANIU
Z-ca Dyrektora
d/s Inwestycji Technicznych

[Signature]
Marek Jakowski