



POLAND - RUSSIA
CROSS-BORDER
COOPERATION PROGRAMME
2014-2020

L.dz. SZW.DZI.262. 273/29/PN/MN/2020

Suwałki, dnia 11/08/2020r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 29/PN/MN/2020

SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI z dnia 06/08/2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Modernizacja i Przebudowa Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PLRU.02.01.00-20-0074/18-00Pn.**” Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne ” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020

Uczestnik 1

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza zamurowanie ciągów wentylacyjnych, pionów wod-kan i C.O., które wymagają zabudowy.

Jest

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamurowanie ciągów wentylacyjnych, nie dopuszcza zamurowania pionów wodn.-kan i C.O. Powinno być:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamurowanie ciągów wentylacyjnych oraz dopuszcza zamurowania pionów wodn.-kan i C.O. jedynie nie używanych.

Pytanie 17

Czy Zamawiający zaakceptuje poniższą propozycję specyfikacji paneli nad-lózkowych.

Panel medyczny Specyfikacja:

długość panelu zasilającego dla 1 łóżka L=1600 mm

długość panelu zasilającego dla 2 łóżek L= 3200 mm

wysokość 204,64 mm, głębokość 93,5 mm

wykonany z aluminium

ilość komór w panelu: 2

-kolor pokryw: dowolny kolor RAL

SPECYFIKACJA DLA JEDNEGO STANOWISKA

PACJENTA

GNIAZDA GAZÓW MEDYCZNYCH - zainstalowane

z prawej strony panelu

O2 [tlen]: 1 szt.

VAC [próżnia]: 1 szt.

GNIAZDA ELEKTRYCZNE - zainstalowane z lewej

strony panelu

230V białe K45: 2 szt.

ekwipotencjalne K45: 2 szt.

GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE

RJ 45 kat. 6 ekranowane K45 : 1 szt.

SYSTEM PRZYŻYWOWY

przygotowanie mechaniczne otworu w panelu dla

gniazda (gniazdo nie wchodzi w skład panela)

OŚWIETLENIE MIEJSCOWE - osłona kanałów

oświetleniowych wykonana z tworzywa młecznego

rozpraszającego w optymalny sposób światło –

osłony płaskie

światłówka 24 W 2G11 1 szt.

włącznik oświetlenia na panelu

OŚWIETLENIE NOCNE

LED 8W 1 szt.

włącznik oświetlenia w manipulatorze.

SPOSÓB MONTAŻU

montaż na ścianie

orientacja pozioma

POZOSTAŁE

Wyrób klasy Iib

Panel posiadający gniazda elektryczne z licowane z powierzchnią panelu

Konstrukcja panelu odporna na środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w placówkach służby zdrowia

Budowa modułowa - możliwość rozbudowy panelu o dodatkowe kanały bez dokonywania przeróbek

Panel składający się z odseparowanych kanałów na oświetlenie od kanału z gazami i elektrycznością

Boczne elementy zaślepiające wykonane z aluminium o kształcie dopasowanym do kształtu profilu głównego

Kształt panelu płaski od góry, zaokrąglony od dołu (promień 2 mm)

Oświetlenie zintegrowane z panelem prowadzone w osobnych kanałach – kanał dolny

Jest:

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dodatkowo zgodnie z wytycznymi projektu w każdym panelu gniazdo AIR – sprężone powietrze. Wyrób klasy IIB

Powinno być:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ,ale wymaga użycia wyrobu klasy IIB, natomiast w salach zabiegowych i w salach intensywnego nadzoru należy zamontować zestaw trzech gniazd (tlen, próżnia, sprężone powietrze) .

Pytanie 21

Czy zamawiający dopuszcza замуrowanie szachtów tam gdzie jest to możliwe zamiast zabezpieczenia w postaci drzwi ppoż?

Jest:

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Do szachów należy wstawić drzwi w klasie odporności ogniowej zgodnie z SIWZ.

Powinno być:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W związku z powyższym ,Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy:

Termin składania ofert: 17/08/2020r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 17/08/2020r. godz. 12:00

Termin wnoszenia wadium: 17/08/2020r. godz. 11:00

Zamawiający informuje, iż sprostowanie zostało zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl.. oraz zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 29/PN/WU/2020 z dnia 27/07/2020r.

Z poważaniem

Adam Szałanda

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach