
A
B
C
D
X1
X2
X3
X4
Y2
Y3
Y4
N.4.01 +0 °C
Φwym: 0 W
N.4.02 +20 °C
Φwym: 0 W
N.4.03 +20 °C
Φwym: 855 W
N.4.04 +20 °C
Φwym: 740 W
N.4.04E +24 °C
Φwym: 210 W
N.4.05 +20 °C
Φwym: 1608 W
N.4.05E +24 °C
Φwym: 264 W
N.4.06 +20 °C
Φwym: 942 W
N.4.06E +24 °C
Φwym: 264 W
N.4.07 +20 °C
Φwym: 724 W
N.4.07E +24 °C
Φwym: 217 W
N.4.08 +20 °C
Φwym: 724 W
N.4.08E +24 °C
Φwym: 217 W
N.4.09 +20 °C
Φwym: 942 W
N.4.09E +24 °C
Φwym: 264 W
N.4.10 +20 °C
Φwym: 848 W
N.4.10E +24 °C
Φwym: 264 W
N.4.11 +20 °C
Φwym: 847 W
N.4.11E +24 °C
Φwym: 264 W
N.4.12 +20 °C
Φwym: 724 W
N.4.12E +24 °C
Φwym: 217 W
N.4.13 +20 °C
Φwym: 1092 W
N.4.13E +24 °C
Φwym: 264 W
N.4.14 +20 °C
Φwym: 1003 W
N.4.14E +24 °C
Φwym: 264 W
N.4.15 +20 °C
Φwym: 723 W
N.4.15E +24 °C
Φwym: 217 W
N.4.16 +20 °C
Φwym: 945 W
N.4.16E +24 °C
Φwym: 264 W
N.4.17 +20 °C
Φwym: 946 W
N.4.17E +24 °C
Φwym: 264 W
N.4.18 +20 °C
Φwym: 960 W
N.4.18E +24 °C
Φwym: 301 W
N.4.19 +18 °C
Φwym: 0 W
N.4.21 +17 °C
Φwym: 0 W
L4.4.1 +20 °C
Φwym: 3930 W
L4.4.2 +20 °C
Φwym: 3039 W
L4.4.3 +20 °C
Φwym: 2264 W
L4.4.4 +20 °C
Φwym: 3684 W
E.4.01 +16 °C
Φwym: 0 W
E.4.02 +20 °C
Φwym: 0 W
E.4.03 +20 °C
Φwym: 820 W
E.4.04 +20 °C
Φwym: 1778 W
E.4.05 +20 °C
Φwym: 728 W
E.4.05E +24 °C
Φwym: 211 W
E.4.06 +20 °C
Φwym: 660 W
E.4.06E +24 °C
Φwym: 211 W
E.4.07 +20 °C
Φwym: 861 W
E.4.07E +24 °C
Φwym: 364 W
E.4.08 +20 °C
Φwym: 722 W
E.4.08E +24 °C
Φwym: 213 W
E.4.09 +20 °C
Φwym: 728 W
E.4.09E +24 °C
Φwym: 217 W
E.4.10 +20 °C
Φwym: 848 W
E.4.10E +24 °C
Φwym: 264 W
E.4.11 +20 °C
Φwym: 728 W
E.4.11E +24 °C
Φwym: 211 W
E.4.12 +20 °C
Φwym: 728 W
E.4.12E +24 °C
Φwym: 217 W
E.4.13 +20 °C
Φwym: 904 W
E.4.13E +24 °C
Φwym: 264 W
E.4.16 +20 °C
Φwym: 950 W
E.4.16E +24 °C
Φwym: 364 W
E.4.17 +20 °C
Φwym: 726 W
E.4.17E +24 °C
Φwym: 211 W
E.4.18 +20 °C
Φwym: 727 W
E.4.18E +24 °C
Φwym: 211 W
E.4.19 +20 °C
Φwym: 950 W
E.4.19E +24 °C
Φwym: 293 W
E.4.20 +20 °C
Φwym: 899 W
E.4.20E +24 °C
Φwym: 247 W
E.4.21 +20 °C
Φwym: 967 W
E.4.21E +24 °C
Φwym: 322 W
W.4.01 +20 °C
Φwym: 0 W
W.4.02 +20 °C
Φwym: 0 W
W.4.03 +20 °C
Φwym: 1072 W
W.4.03E +24 °C
Φwym: 264 W
W.4.04 +20 °C
Φwym: 951 W
W.4.04E +24 °C
Φwym: 264 W
W.4.05 +20 °C
Φwym: 1131 W
W.4.05E +24 °C
Φwym: 267 W
W.4.06 +20 °C
Φwym: 841 W
W.4.06E +24 °C
Φwym: 267 W
W.4.07 +20 °C
Φwym: 841 W
FAVU22600
2100 mm
FAVU22750
2100 mm
WDF 28/236
2000 mm
CV21s-900
1400 mm
CV21s-900
1100 mm
CV21s-900
1000 mm
CV21s-500
1400 mm
CV21s-500
1000 mm
CV21s-500
1600 mm
CV21s-500
1100 mm
CV21s-500
1200 mm
CV21s-900
1600 mm
CV21s-900
1100 mm
CV22-900
1200 mm
C_STD_1100
500 mm
C_STD_700
500 mm
C_STD_700
600 mm
C_STD_700
900 mm
C_STD_1100
500mm
C_STD_1100
500 mm
C_STD_1100
500 mm
C_STD_1100
500