
Część Wspólna dla Aneksy
Część Wspólna dla Aneksy
Łazienka typ A
Łazienka typ B
Szczegół A
U- kształtna kompensacja wydłużeń termicznych - Dł. ramienia L=0,94m - Rozstaw ramion RU=0,90m
U- kształtna kompensacja wydłużeń termicznych - Dł. ramienia L=0,70m - Rozstaw ramion RU=0,90m
U- kształtna kompensacja wydłużeń termicznych - Dł. ramienia L=1,20m - Rozstaw ramion RU=0,90m
U- kształtna kompensacja wydłużeń termicznych - Dł. ramienia L=0,94m - Rozstaw ramion RU=0,90m
U- kształtna kompensacja wydłużeń termicznych - Dł. ramienia L=0,94m - Rozstaw ramion RU=0,40m
Hydrant wewnętrzny HP50 z wężem półsztywnym
Podejście do hydrantu na wysokości 1,35 m od poziomu gotowej powłoki kondygnacji
Odejście pionu kanalizacyjnego bezpośrednio nad elementem kanalizacyjnym w stopie
Zmiana rzędnych instalacji wodociągowej nad kanałami ppoż
Na zaznaczonym fragmencie przewodzi instalacje wodociągowe na rzędnych: z.w. Hod=+2,42m; c.w. u. Hod=+2,50m; cyrk. Hod=+2,50m; hydr. Hod=+2,50m
wg szczegółu A
Ø50 z poz. S 3.21 +0,75
Ø50 z poz. S 3.21 +0,70
Rura Ø50 z L2 3.3 +0,70
Rura Ø50 z L2 3.3 +0,70 - włączyć pod stropem szczyt kondygnacji
Rura Ø50 z L2 3.3 +0,70 - włączyć pod stropem szczyt kondygnacji
Ø50 z poz. S 3.21 +0,75