
Na zaznaczonym fragmencie przewodów instalacje wodociągowe na rzędnych:
P.w. Hśr=+2,40m
Kan. Hśr=+2,40m
Cyrk. Hśr=+2,50m
Typ. Hśr=+2,50m
wg szczegółu A
Zmiana średnicy rurociągu
(wg pkt P2.3.08.58)
zmiana wysokości przewodzenia instalacji
Hśr=0,64 (0,70)
Hydrant wewnętrzny
HP25 z wężem
półsztywnym
Podejście do hydrantu na wysokości
1,35 m od poziomu gotowej powłoki kondygnacji
Hśr=0,72m
zmiana wysokości przewodzenia instalacji
Hśr=0,64m
Pion KS
DN, SW
U- kształtna kompensacja wydłużeń termicznych
- Dł. ramienia L=1,25m
- Rozstaw ramion RU=0,40m
U- kształtna kompensacja wydłużeń termicznych
- Dł. ramienia L=0,94m
- Rozstaw ramion RU=0,40m
U- kształtna kompensacja wydłużeń termicznych
- Dł. ramienia L=1,05m
- Rozstaw ramion RU=0,40m
U- kształtna kompensacja wydłużeń termicznych
- Dł. ramienia L=0,94m
- Rozstaw ramion RU=0,40m
U- kształtna kompensacja wydłużeń termicznych
- Dł. ramienia L=1,05m
- Rozstaw ramion RU=0,40m
U- kształtna kompensacja wydłużeń termicznych
- Dł. ramienia L=0,94m
- Rozstaw ramion RU=0,40m
U- kształtna kompensacja wydłużeń termicznych
- Dł. ramienia L=0,94m
- Rozstaw ramion RU=0,40m
U- kształtna kompensacja wydłużeń termicznych
- Dł. ramienia L=0,94m
- Rozstaw ramion RU=0,40m
U- kształtna kompensacja wydłużeń termicznych
- Dł. ramienia L=1,05m
- Rozstaw ramion RU=0,40m
Odgięcie pionu kanalizacyjnego bezpośrednio nad elementem konstrukcyjnym w stropie