

Legenda

TW 1– wentylator dachowy (1) wyciągowy z wolnoobrotowym silnikiem prądu z wolnym trójnotowanym, znajduje 125 m3/h, poziom mocy 78

TW 2– wentylator dachowy (2) wyciągowy w wykonaniu przeciwwybuchowym z wolnym trójnotowanym, przepływ 250 m3/h, poziom mocy 104

Kanał	Średnica
A	46.35
B	69.52
C	812.70
D	873.89
E	919.05
F	922.22
G	928.58
H	934.92

Wys. jednostki w nM
Wys. montażu zewnętrznej systemu

Punkt zlewny

REWIZJA		
NR	DATA	ZAKRES ZMIAN
01	08.05.2020	Dostosowanie bm instalacji do kontrolowanej higienicznie(ma)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 2017 poz.880)

Inwestor

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Projektant generalny / Architektura

DEDECO

DEDECO sp. z o. o. "Warszawa" sp. k.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6
01-630 Warszawa

Projektant

SIRAP

Projekt / Obiekt
Budowa obiektu dla celów służby wywiadu UAM, współlokacja z funkcjami dydaktyki, z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/5, 279/1, 279/2, 279/3, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

Adres inwestycji
Działka nr ew. 277, 278/1, 278/4, 278/5 obręb Morasko
w Poznaniu przy ul. Umultowskiej

Projektant
mgr inż. Joanna Lamek
upr. budowlane bez ograniczeń
specjalność - instalacje sanitarne

Opracowanie
mgr inż. Joanna Kuczmarewicz-Ochowska
nr upr. WKP/0136/POOS/08
specjalność - instalacje sanitarne
mgr inż. Elżbieta Gniedziejek
nr upr. WKP/0136/POOS/08
inż. Aleksandra Szelejewska

Branża
SANITARNA

Rysunek
Rzut Kondygnacji +6- INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI CZ.1

Fazy	Skala	Data
P.W.	1 : 50	08.05.2020

Nr rys
UAM_PW_IS_RZ_WE_6A_R01