LEGENDA

- kratka transferowa w drzwiach o powierzchni czynnej min. 0,22m2
- klapa p.poż. bytowa
- zawór wentylacyjny nawiewny
- zawór wentylacyjny wywiewny
- nawiewnik
- wywiewnik
- przepustnica regulacyjna

Sym	Średnica
A	ø6.35
B	ø9.52
C	ø12.70
D	ø15.88
E	ø19.05
F	ø22.22
H	ø28.58

UWAGI:
DOKŁADNA LOKALIZACJA NAWIEWNIKÓW/WYWIEWNIKÓW ORAZ KLIMATYZATORÓW WEDŁUG RZUTU SUFITÓW W OPRACOWANIU ARCHITEKTURY
KANAŁY LINI O-N; O-W; O-S; O-E; – studiowac DS103 no cotym odcinku łącznie z wentylatorem
Wszystkie przewody klasyfikowane z tłoś 1kN 90 zastosowac jako titumijce
Wszystkie przewody sytywne tłoś 1 i 1kN 90 stosowac z izolacją wewnętrzną paroszczelną o grubości co najmniej 30mm

- moc klimatyzatora w kW
- typ jednostki wewnętrznej
- identyfikacja systemu

REWIZJA		
NR	DATA	ZAKRES ZMIANY
01	08.05.2020	Dostosowanie tras instalacji do koordynacji międzybranżowej

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 2017 poz.880)

Inwestor

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Projektant generalny / Architektura

DEDECO

DEDECO sp. z o. o. "Warszawa" sp. k.
Al. Zjednoczenia 36
01-830 Warszawa

Projektant

SIRAP

Projekt / Obiekt

Dom studencki dla osób szkoły wyższej - UAM, uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

Adres Inwestycji

Działka nr ew. 277, 278/1, 278/4, 278/3
ark. 28, obręb Morasko
w Poznaniu przy ul. Umultowskiej

Projektant

mgr inż. Joanna Łamek
UPR. NR WKP/0122/POOS/14
specjalność - instalacje sanitarne

Opracowanie

mgr inż. Joanna Kucznerowicz-Cichowska
nr upr. WKP/0139/IPOOS/09
specjalność - instalacje sanitarne

mgr inż. Elżbieta Gnieciosek
mgr inż. Aleksandra Michalak
inż. Aleksandra Szelejewska

Branża

SANITARNA

Rysunek

Rzut Kondygnacji +1- INSTALACJA KLIMATYZACJI CZ.2

Faza	Rew.	Skala	Data
P.W.	R01	1 : 100	08.05.2020

Nr rys.

UAM_PW_IS_RZ_KL_1B_R01