

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH I EWAKUACYJNYCH CENTRALNA BATERIA

Symbol	Oznaczenie
D1W/CBA	Oprawa awaryjna okrągła, 1 x 1W LED Średnica oprawy 80 mm, wymiary modułu 162 mm x 41 mm CBA - do pracy z centralną baterią - indywidualny monitoring opraw Montaż: wbudowywany Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo
D3W/CBA	Oprawa awaryjna okrągła, 3 x 1W LED Średnica oprawy 80 mm, wymiary modułu 162 mm x 41 mm CBA - do pracy z centralną baterią - indywidualny monitoring opraw Montaż: wbudowywany Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo
D4W/CBA	Oprawa awaryjna okrągła, 4 x 1W LED Średnica oprawy 80 mm, wymiary modułu 162 mm x 41 mm CBA - do pracy z centralną baterią - indywidualny monitoring opraw Montaż: wbudowywany Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo
DLW1/CBA	Oprawa awaryjna okrągła, 1 x 1W LED, z optyką do korytarzy Średnica oprawy 80 mm, wymiary modułu 162 mm x 41 mm CBA - do pracy z centralną baterią - indywidualny monitoring opraw Montaż: wbudowywany Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo
DLW2/CBA	Oprawa awaryjna okrągła, 2 x 1W LED, z optyką do korytarzy Średnica oprawy 80 mm, wymiary modułu 162 mm x 41 mm CBA - do pracy z centralną baterią - indywidualny monitoring opraw Montaż: wbudowywany Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo
D1W-S/CBA	Oprawa awaryjna okrągła, 1 x 1W LED Oświetlenie powierzchni i dróg ewakuacyjnych Średnica oprawy 80 mm, wymiary modułu 162 mm x 41 mm CBA - do pracy z centralną baterią - indywidualny monitoring opraw Montaż: wbudowywany Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo
D2W-S/CBA	Oprawa awaryjna okrągła, 2 x 1W LED Oświetlenie powierzchni i dróg ewakuacyjnych Średnica oprawy 80 mm, wymiary modułu 162 mm x 41 mm CBA - do pracy z centralną baterią - indywidualny monitoring opraw Montaż: wbudowywany Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo
DLW-P/CBA	Oprawa awaryjna okrągła, 2 x 1W LED, wykonanie ppoż Średnica oprawy 80 mm, CBA - do pracy z centralną baterią - indywidualny monitoring opraw Montaż: wbudowywany Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo
D1N/CBA	Oprawa awaryjna okrągła, 1 x 1W LED Średnica oprawy 120 mm, wysokość 50 mm CBA - do pracy z centralną baterią - indywidualny monitoring opraw Montaż: nabudowywany Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo
D3N/CBA	Oprawa awaryjna okrągła, 3 x 1W LED Średnica oprawy 120 mm, wysokość 50 mm CBA - do pracy z centralną baterią - indywidualny monitoring opraw Montaż: nabudowywany Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo
D4N/CBA	Oprawa awaryjna okrągła, 4 x 1W LED Średnica oprawy 120 mm, wysokość 50 mm CBA - do pracy z centralną baterią - indywidualny monitoring opraw Montaż: nabudowywany Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo
DLN1/CBA	Oprawa awaryjna okrągła, 1 x 1W LED, z optyką do korytarzy Średnica oprawy 120 mm, CBA - do pracy z centralną baterią - indywidualny monitoring opraw Montaż: nabudowywany Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo
DLN2/CBA	Oprawa awaryjna okrągła, 2 x 1W LED, z optyką do korytarzy Średnica oprawy 120 mm CBA - do pracy z centralną baterią - indywidualny monitoring opraw Montaż: nabudowywany Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo
DLN-P/CBA	Oprawa awaryjna okrągła, 2 x 1W LED, wykonanie ppoż Średnica oprawy 120 mm, CBA - do pracy z centralną baterią - indywidualny monitoring opraw Montaż: nabudowywany Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo
DLN+/CBA	Oprawa awaryjna okrągła, 2 x 1W LED, wykonanie do skrzyżowań Średnica oprawy 120 mm, wymiary modułu 162 mm x 41 mm CBA - do pracy z centralną baterią - indywidualny monitoring opraw Montaż: nabudowywany Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo
A3/CBA	Oprawa awaryjna LED, IK08, IP66 Wymiary: dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm CBA - do pracy z centralną baterią - indywidualny monitoring opraw Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa Wykonanie: poliwęglan w kolorze białym, klosz tworzywo sztuczne
A3K/CBA	Oprawa awaryjna LED, IP66, IK08, wykonanie asymetryczne Wymiary: dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm CBA - do pracy z centralną baterią - indywidualny monitoring oraw Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa Wykonanie: poliwęglan w kolorze białym, klosz tworzywo sztuczne (np.
EAD-L/CBA	Oprawa ewakuacyjna dwustronna, IP 20, 16 x 0.1W LED Wymiary: dł. 324 mm, szer. 44 mm, wys. 249 mm CBA - do pracy z centralną baterią - indywidualny monitoring opraw Montaż: nabudowywany Wykonanie: aluminium anodyzowane koloru srebrnego (klosz: poliwęglan)
EW-L/CBA	Oprawa ewakuacyjna dwustronna, IP 20, 16 x 0.1W LED Wymiary: dł. 356,3 mm, szer. 123 mm, wys. 263,45 mm CBA - do pracy z centralną baterią - indywidualny monitoring opraw Montaż: wbudowywany Wykonanie: ocynkowana blacha stalowa (klosz: poliwęglan)
A3J/CBA	Oprawa ewakuacyjna jednostronna, IP 66, IK08, LED Wymiary: dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm CBA - do pracy z centralną baterią - indywidualny monitoring opraw Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa Wykonanie: poliwęglan w kolorze białym

Uwagi:

- Przy każdym urządzeniu przeciwpożarowym lub alarmowym, które nie zostało zaznaczone na rzucie, należy zastosować oprawę D3N lub D3W.

1* Montaż oprawy D3N na ścianie, na wysokości h=2,0m, za pomocą uchwytu 90°

2* Montaż oprawy A3 na ścianie, na wysokości h=2,50m, za pomocą uchwytu M1

	Typ	Opis
	66E	Kierunek do wyjścia w lewo i prosto (za drzwiami)
	67E	Kierunek do wyjścia w prawo i prosto (za drzwiami)
	68E	Kierunek do wyjścia w lewo i w dół (za drzwiami)
	69E	Kierunek do wyjścia w prawo i w dół (za drzwiami)
	70E	Kierunek do wyjścia w prawo i w górę (za drzwiami)
	71E	Kierunek do wyjścia w lewo i w górę (za drzwiami)
	72E	Kierunek do wyjścia w dół (za drzwiami)
	73E	Kierunek do wyjścia w dół (za drzwiami)
	09E	Drzwi ewakuacyjne
	10E	Drzwi ewakuacyjne
	11E	Kierunek drogi ewakuacyjnej
	12E	Kierunek drogi ewakuacyjnej

P R A W A   A U T O R S K I E   Z A S T R Z E Ż O N E

Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 2017 poz.880)

Inwestor

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Projektant generalny / Architektura

DEDECO

DEDECO sp. z o. o. "Warszawa" sp. k.
Al. Zjednoczenia 36
01-830 Warszawa

Projektant

eltech projekt

BIURO TECHNICZNE:
ul. Filipinki 20
02-207 Warszawa
tel.: (22)8367025
tel./fax.: (22)8364306

SIEDZIBA:
Al. Prymasa 1000-lecia 95/52
01-242 Warszawa
biuro@eltech-projekt.pl
www.eltech-projekt.pl

Projekt / Obiekt

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM, uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

Adres Inwestycji

Działka nr ew. 277, 278/1, 278/4, 278/3
ark. 28, obręb Morasko
w Poznaniu przy ul. Umultowskiej

Projektant

mgr inż. Piotr Wudarczyk
nr upr. MAZ/0424/PWOE/06
specjalność - instalacje elektryczne i teletechniczne

Opracowanie

mgr inż. Grzegorz Radyno
mgr inż. Krzysztof Modzelewski
mgr inż. Maciej Karoń
mgr inż. Łukasz Przybysz

Branża

ELEKTRYCZNA

Rysunek

Rzut kondygnacji +3
- OŚWIETLENIE AWARYJNE

Faza	Rew.	Skala	Data
P.W.	00	1 : 100	12.03.2020

Nr rys.

UAM_PW_EL_AW_3_R00