



- OZNACZENIA:**
- PWP** Przeciepiorowy Wyłącznik Prądu przy wejściu do budynku
  - PWP-UPS** Przeciepiorowy Wyłącznik Prądu (UPS) w pomieszczeniu monitoringu

- UWAGI:**
- \* Ochrona przeciwporażeniowa zaprojektowana zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009.
  - \* Ochrona przeciwpożarowa zaprojektowana zgodnie z PN-HD 60364-4-44:2008 i PN-HD 60364-5-53:2012.
  - \* Instalacja połączeń wyrównawczych zaprojektowana zgodnie z PN-HD 60364-5-54:2011.
  - \* Dobór zabezpieczeń i przewodów wykonany zgodnie z PN-HD 60364-4-43:2012.
  - \* Obciążalność długości przewodów ułożonych w budynku przyjęto zgodnie z PN-IEC 60364-5-52:2001.
  - \* Obciążalność długości przewodów ułożonych w PN-HD 603 51:2006.
  - \* Przeciepiorowy wyłącznik prądu (PWP) wyłącza spod napięcia wszystkie odbiory rozdzielnic RG z wyjątkiem odbiorów pożarowych.