

[illegible]

- zwody poziome niskie nieizolowane na dachu wykonane drutem słowym o cylindrycznym FeZn98mm
- 
- zwody poziome niskie na dachu wykonane przewodem wysokopięciowym
- — zaciski do łączenia siatki zwodów instalacji odgromowej przy pomocy drutów metalowych elementów, które znajdują się na dachu (zaciski krzyżowe, równowe, uniwersalne)
- / — przewód odprowadzający wykonany płaskownik FeZn254 w prowadnim w słupie/szczelnie zabudowej
- ⊙ — mostki odgromowy z podstawą betonową. Wysokość mostka podana na rzucie. Wysokość mostków zwykłych/podczas realizacji projektu stosownie do wysokości zamontowanych urządzeń.
- (\*) — połączenie drut FeZn98mm z przewodem wysokopięciowym

Investor



Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
ul. Wieniawskiego 1  
61-712 Poznań

Projektant generalny / Architektura

**Projektant**

**eltech projekt**

BIURO TECHNICZNE:  
ul. Filipiński 20  
02-257 Warszawa  
tel.: (22) 8367025  
tel./fax.: (22) 8364306

SEDZIA:  
Al. Prymasa 1000-lecie 50/52  
01-242 Warszawa  
biuro@eltech-projekt.pl  
www.eltech-projekt.pl

Działka nr ew. 277, 278/1, 278/4, 278/3  
ark. 28, obręb Morasko  
w Poznaniu przy ul. Ulmowskiej

Opracowanie  
mgr inż. Grzegorz Radyno  
mgr inż. Krzysztof Modzelewski  
mgr inż. Maciej Karoń  
mgr inż. Łukasz Przybyśz

Rysunek

Rzut kondygnacji +6  
- INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIENI