

BUDYNEK W

BUDYNEK S

BUDYNEK N

BUDYNEK E

OZNACZENIA:

- czynniki oddziaływania
- kaskadowe
- elektrozabezpieczenia
- kontrola prądu
- przelazki uciowy
- modu UPS
- awaryjny system kontroli dostaw

A - UPS kat. 6 zgodnie z Wpisanie  
B - VFD kat. 6

Uwaga:  
Moduły UPS wgrane do systemu Kontroli Dostaw (SCD) oraz do systemu Przyzywowego wraz z instalacją Interkom.

KONDYGNACJA +5

KONDYGNACJA +4

KONDYGNACJA +3

KONDYGNACJA +2

KONDYGNACJA +1