



Uwagi:
1. Roboty mogą być prowadzone wyłącznie w oparciu o rysunki i opisy projektu wykonawczego oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z całą dokumentacją projektową i warunkami istniejącymi na placu budowy. Przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz wykonywanych wszelkie wymiary należy bezwzględnie sprawdzić na budowie. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani używać go jako szablonu.
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji architektonicznej oraz z projektami branżowymi. Wymiary fundamentów, słupów, stropów, podłóg i innych elementów konstrukcyjnych sprawdzać z p.w. branży konstrukcyjnej. Przebieg instalacji i lokalizacja urządzeń z nimi związanych wg opracowań p.w. branż instalacyjnych.
4. Wszelkie zastosowane rozwiązania i instalacje winny mieć wymagane odrębnymi przepisami certyfikaty, atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
5. Oznaczenie odporności ogniowej przegród i zamknięć otworów należy rozpatrywać łącznie ze schematami stref pożarowych. Jeżeli przegrada jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (r). Przegląd instalacyjny przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do klasy odpornościowej danej przegrody. Przegląd instalacyjny w ścianach zewnętrznych poniżej poziomu terenu należy wykonać jako szczelne.
6. Należy zachować wymagania odporności pożarowej dla elewacji, pionowych pasów pożarowych i pasów między kondygnacyjnych zgodnie z opisem wytycznych pożarowych zawartym w części tekstowej.
7. Elewacje zewnętrzne w obszarze ścian pełnych (murowanych i żelbetonowych) należy wykonać w klasie odporności ogniowej zgodnie z opisem wytycznych pożarowych zawartym w części tekstowej.
8. Wszelkie niezaplanowane należy zgłaszać projektantowi.
9. Balustrady o wysokości min. 110 cm od poziomu, wykonanych posadzek.
10. Elementy stalowe, cynkowane ogniowo wykonać zgodnie z normą PN-EN ISO 1461. Elementy należy przygotować do cynkowania zgodnie z zaleceniami cynkowni – min. wyszlifować szpony spawane, oczyścić powierzchnie elementów, wykonać otwory technologiczne: montażowe, odpowietrzające, ściągacze itd.
11. Generalny wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektów warsztatowych elewacji, podpisanych przez uprawnionych projektantów.
12. Przed wykonaniem elewacji należy wykonać odpowiedni mock-up do ostatecznej akceptacji przez projektanta i inwestora, w terminie, aby decyzja projektanta i inwestora nie mogła skutkować opóźnieniem w składaniu zamówień i prowadzeniu robót.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 2017, poz. 880)

Inwestor



Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Projektant Architektura

DEDECO

DEDECO sp. z o.o. "Warszawa" sp. k.
Al. Zjednoczenia 36
01-830 Warszawa

Projekt / Obiekt

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM, uzupełnione o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

Adres Inwestycji

Działka nr ew. 277, 278/1, 278/4, 278/3
ark. 28, obręb Morasko
w Poznaniu przy ul. Umultowskiej

Projektant

mgr. inż. arch. Małgorzata Hofman
nr upr. 8/ZPOIA/2006 specjalność architektoniczna

mgr. inż. arch. Dominika Starzec

nr upr. 16/LOOK/2011 specjalność architektoniczna

Sprawdzający

mgr. inż. arch. Anna Puta
nr upr. MA/082/10 specjalność architektoniczna

Opracowanie

arch. Łukasz Włodarczyk
mgr inż. arch. Bogumiła Rodzik
mgr inż. arch. Eliza Gawor-Huś
mgr inż. arch. Michał Borowski
mgr inż. arch. Anna Golebiowska

Branża

ARCHITEKTURA

Rysunek

Elewacja Zachodnia

Faza

Skala

Data

P.W.

1 : 100

12.03.2020

Nr rys.

UAM_PW_AR_EL_WZ_R00