AKTYWACJA / ŹRÓDŁO ALARMU POŻAROWEGO ALARM I STOPNIA WYWOŁUJE ALARM WEWNĘTRZNY W CENTRLI BEZ STEROWAŃ .		Uruchomienie DSO	Uruchomienie DSO w sekwencji 60 s w strefach sąsiednich	Oddymianie – otwarcie klapy dymowej w klatce schodowej	Uruchomienie wentylatora napowietrzającego klatki schodowej z opóźnieniem 210 s	Zamknięcie zaworu wody bytowej	Wentylacja mech.– zatrzymanie w budynku	Zjazd dźwigów D1 i D2 na poziom parteru	Kontrola dostępu	Zamknięcie klap odcinających na kanałach wentylacyjnych
Strefa PPOŻ SP1 hol poziom parteru i 4 kondygnacje łącznika północnego, kondygnacje mieszkalne (w części północno-wschodniej	ROP(alarm II stopnia)	(x)	(x)	(-)	(-)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)
	czujka – uruchom. (alarm II stopnia)	(x)	(x)	(-)	(-)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)
Strefa PPOŻ SP2 poziom parteru sklep z funkcją usługową)	ROP (alarm II stopnia)	(x)	(x)	(-)	(-)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)
	Czujka -uruchom. (alarm II stopnia)	(x)	(x)	(-)	(-)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)
Strefa PPOŻ SP3/ poziom parteru przedszkole	ROP(alarm II stopnia)	(x)	(x)	(-)	(-)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)
	Czujka -uruchom. (alarm II stopnia)	(x)	(x)	(-)	(-)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)
Strefa PPOŻ SP4,5,6,7,8 poziom parteru (radiowęzeł ,siłownia, stołówka i klub,biura, toaleta)	ROP (alarm II stopnia)	(x)	(x)	(-)	(-)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)
	Czujka -uruchom. (alarm II stopnia)	(x)	(x)	(-)	(-)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)
Strefa PPOŻ SP9-S część południowo-wschodnia poziom +2 - +5 funkcja mieszkalna ZLV	ROP(alarm II stopnia)	(x)	(x)	(-)	(-)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)
	Czujka -uruchom. (alarm II stopnia)	(x)	(x)	(-)	(-)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)
Strefa PPOŻ SP10-W część południowo-zachodnia poziom +2 - + 5 z funkcją mieszkalną ZLV	ROP (alarm II stopnia)	(x)	(x)	(-)	(-)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)
	Czujka – uruchom. (alarm II stopnia)	(x)	(x)	(-)	(-)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)
Strefa PPOŻ SP 11-N część północno-zachodnia poziom +2 - + 5 z funkcją mieszkalną ZLV	ROP(alarm II stopnia)	(x)	(x)	(-)	(-)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)
	Czujka – uruchom. (alarm II stopnia)	(x)	(x)	(-)	(-)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)
Strefa PPOŻ SP 12, , 13 , 14 , 15,16, 17, 18, 19 łączniki poziom +2 - + 5 z funkcją mieszkalną ZLV	ROP(alarm II stopnia)	(x)	(x)	(-)	(-)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)
	Czujka – uruchom. (alarm II stopnia)	(x)	(x)	(-)	(-)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)
	ROP(alarm II stopnia)	(x)	(x)	(-)	(-)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)
	Czujka – uruchom. (alarm II stopnia)	(x)	(x)	(-)	(-)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)
Dym w klatce schodowej K1 lub K2 lub K3 lub K4	Czujka – uruchom. , przycisk oddymiania (alarm II stopnia)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)