



PRZEKRÓJ 1–1
SKALA 1:25

PRZEKRÓJ 2–2
SKALA 1:25

PRZEKRÓJ 3–3
SKALA 1:25

PRZEKRÓJ 4–4
SKALA 1:25

PRZEKRÓJ 5–5
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ 6–6
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ 7–7
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ 8–8
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ 9–9
SKALA 1:25

PRZEKRÓJ 10–10
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ 11–11
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ 12–12
SKALA 1:25



Prefabrykaty balkonowe rolety uciągłe łączące je ze sobą na połączenia skręcane z dostępem (gniazdem) od góry.
Połączenie zaślot nadbetonem zbrojonym siatką ⌀8/20

PRZEKRÓJ 14–14
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ 15–15
SKALA 1:25

P R A W A A U T O R S K I E Z A S T R Z E Ż O N E
Przedmiotowy projekt jest własnością autorów i nie może być wykorzystywany bez ich zgody (z Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 2017, poz.880).

Inwestor

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Projektant generalny / Architektura

DEDECO sp. z o. o. "Warszawa" sp. k.
Al. Zjednoczenia 36
01-630 Warszawa

Projektant

STRUCTURALIS
Konstrukcje Budowlane Jakub Krupa
Ul. Widawska 10/43 01-494 Warszawa

Projekt / Obiekt

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM2.
Budynek wielorodzinny z częścią usługową, z częścią komunikacją, parkingiem i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu.

Adres Inwestycji

Działka nr ew. 277, 278/1, 278/4, 278/3
ark. 28, obręb Morasko
w Poznaniu przy ul. Umultowskiej

Projektant

Mgr inż. Jakub Krupa
MAZ/0089/POOK/08
Specjalność konstrukcyjno-budowlana

Opracowanie

Mgr inż. Jakub Krupa
Mgr inż. Michał Fałara
Mgr inż. Piotr Żółkowski
Mgr inż. Dominik Kapelka
Mgr inż. Marek Konopka

Branża

KONSTRUKCJA

Rysunek

STROP NAD +4
SZALUNEK

Faza	Skala	Data
P.W.	1:50/1:25	10.07.2020

Nr rys. UAM_PW_KO_SZ_4N_17 Rewizja R02

REWIZJA		
NR	DATA	ZAKRES ZMIANY
01	08.06.2020	Aktualizacja oteworowania, dodanie peszli.
02	10.07.2020	Aktualizacja oteworowania

UWAGI DOTYCZĄCE WYKONYWANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH:

1. W przypadkach niesprecyzyjnych indywidualnie na rysunku stosować zasadę: wymiar ważniejszy ma pierwszeństwo.
2. Jeśli nie sprecyzowano miejsca wycięcia wymiary prętów podane jako gabarytowe.
3. Wymiary zbrojeniowe wewnętrzne (zagięć prętów) dobierać zgodnie z PN-B-03264 pkt. 8.1.1.3.
4. Wymiary otworów podawane są po zewnętrznych obrysie pręta.
5. Rozpoczęcie układania zbrojenia poziomego w życie wg schru.
6. Otoczenie kotwi i taśm pionowe wewnętrzne, poziome zewnętrzne.
7. Otulina zbrojenia 2cm, 3cm.
8. Otwory przygotować się do zewnętrznego (na pędzel).

LEGENDA:

- Ściana/Słup na płycie
- Ściana/Słup pod płytą
- Otwór w ścianie poniżej płyty
- WDX/X – Ściana/Numer/Poziom
- SX/X – Słup/Numer/Poziom
- PG – Płyta stropowa monolityczna
- W= – Rzędna wierzchu
- S= – Rzędna spodu
- OWS= – Otwór w ścianie
- OWP= – Otwór w płycie
- PNG – Posadzka na gruncie
- ATT – Attyka żelbetowa
- BZXX – Belka żelbetowa Numer
- SF – Stopa fundamentowa
- WX/X/H= – Płytsze koty wysokościowe
- WX/X/H= – Przerwa w betonowaniu
- – Oiłerty kierunek układania zbrojenia (pierwsza warstwa zbrojenia dolnego)

UWAGI:

1. Rzędna ±0.00 = +96,35 m n.p.m.
2. Wymiary na rzucie podane w centymetrach, rzędne wysokościowe w metrach.
3. Na rzucie belki rozpatrywać łącznie z dokumentacją poszczególych branż.
4. Rysunki zbrojeniowe należy rozpatrywać łącznie z rysunkiem szalunkowym oraz z rysunkami innych branż.
5. Przed betonowaniem należy sprawdzić elementy instalacji przewidziane do zabetonowania, takie jak marki, kotwy, elementy dylatacyjne i wymuszające rysę, przepusty instalacyjne, instalacje odgromowej i inne. Wszystkie te elementy należy wykonać zgodnie z dokumentacją instalacyjną.
6. Zapewnić ciągłość zbrojenia wykorzystywanego do uziemienia według dokumentacji instalacji odgromowej.
7. Wymiary otworów wg. projektu elektryk. Przekucia wg. architektury.
8. Materiały:
   8.1. Fundamenty: beton C30/37 W8, stal A-IIIN, otulina 40mm
   8.2. Ściany podziemne: beton C30/37 (C25/30) W8, stal A-IIIN, otulina 30mm
   8.3. Ściany podziemne: beton C30/37 (C25/30) W8, stal A-IIIN, otulina 30mm
   8.4. Strop: beton C30/37, stal A-IIIN, otulina 40mm
   8.5. Płyty: beton C30/37, stal A-IIIN, otulina 30mm
   8.10. Belki: beton C30/37, stal A-IIIN, otulina 30mm
   8.13. Schody: beton C30/37, stal A-IIIN, otulina 30mm