LEGENDA:
- Ściana/słup na płycie
- Ściana/słup pod płytą
- Otwór w ścianie poniżej płyty
- WOXX/X– ŚcianaNumer/Poziom
- SXX/X – SłupNumer/Poziom
- PS – Płyta stropowa monolityczna
- W= – Rzędna wierzchu
- S= – Rzędna spodu
- OWS= – Otwór w ścianie
- OWP= – Otwór w płycie
- PNG – Posadzka na gruncie
- ATT – Attyka żelbetowa
- BZXX – Belka żelbetowa Numer
- SF – Stopa fundamentowa
- WIERZCH / SPÓD – Płaskie koty wysokościowe
- Przerwa w betonowaniu
- Główny kierunek układania zbrojenia (pierwsza warstwa zbrojenia dolnego)

REWIZJA		
NR	DATA	ZAKRES ZMIANY
01	08.05.2020	Aktualizacja otworowania
02		

UWAGI DOTYCZĄCE WYKONYWANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH:
1. W przypadkach nieopisanych indywidualnie na rysunku stosować zasady zgodnie z PN-B-03264:2002 pkt. 8
2. Jeśli nie oznaczono inaczej wszystkie wymiary prętów podano jako gabarytowe.
3. Minimalne średnice wewnętrzne zagięć prętów dobierać zgodnie z PN-B-03264 pkt. 8.1.1.3.
4. Wymiary strzemion podawane są po zewnętrznym obrysie pręta.
5. Kolejność układania zbrojenia poziomego w płycie wg szkicu.
6. Zbrojenie ścian i tarcz pionowe wewnętrznie, poziome zewnętrznie.
7. Słupy i belki fazować 1,5 cm
8. Otuliny przyjmuje się do zewnętrznego lica pręta.

UWAGI:
1. Rzędna ±0,00 = +96,35 m n.pm
2. Wymiary na rzucie podano w centymetrach, rzędne wysokościowe w metrach.
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją pozostałych branż.
4. Rysunki zbrojeniowe należy rozpatrywać łącznie z rysunkiem szalunkowym, którego geometria jest nadrzędna.
5. Przed betonowaniem należy osadzić elementy instalacji przewidziane do zabetonowania, takie jak marki, kotwy, elementy dylatacyjne i wymuszające rysę, przepusty instalacyjne, instalację odgromową i inne. Wszystkie te elementy należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi.
6. Zapewnić ciągłość zbrojenia wykorzystywanego do uziemienia według dokumentacji instalacji odgromowej.
7. Peszle w stropach wg. projektu elektryki. Przebicia wg. architektury.
8. Materiały:
   - 8.1. Fundamenty: beton C30/37 W8; stal A-IIIN, otulina 40mm
   - 8.2. Ściany parteru: beton C30/37 i C35/45; stal A-IIIN, otulina 30mm
   - 8.3. Ściany pozostałe: beton C30/37 i C35/45; stal A-IIIN, otulina 25mm
   - 8.4. Słupy: beton C30/37; stal A-IIIN, otulina 40mm
   - 8.7. Stropy: beton C30/37; stal A-IIIN, otulina 30mm
   - 8.12. Belki: beton C30/37; stal A-IIIN, otulina 30mm
   - 8.13. Schody: beton C30/37; stal A-IIIN, otulina 30mm

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 2017 poz.880)

Inwestor
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Projektant generalny / Architektura
DEDECO
DEDECO sp. z o. o. "Warszawa" sp. k.
Al. Zjednoczenia 36
01-830 Warszawa

Projektant
structuralis Konstrukcje Budowlane Jakub Krupa
STRUCTURALIS
Konstrukcje Budowlane Jakub Krupa
Ul. Widawska 10/43 01-494 Warszawa

Projekt / Obiekt
Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM, uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

Adres Inwestycji
Działka nr ew. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obręb Morasko w Poznaniu przy ul. Umultowskiej

Projektant
Mgr inż. Jakub Krupa
MAZ/0089/POOK/08
Specjalność konstrukcyjno-budowlana

Opracowanie
Mgr inż. Jakub Krupa
Mgr inż. Michał Fąfara
Mgr inż. Piotr Ziółkowski
Mgr inż. Dominik Kapelka
Mgr inż. Marek Konopka

Branża: KONSTRUKCJA

Rysunek: FUNDAMENT SZALUNEK

Faza	Skala	Data
P.W.	1:50/1:25	08.05.2020

Nr rys.	Rewizja
UAM_PW_KO_SZ_0N_01	R01