

PRZEKRÓJ 1–1
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ 2–2
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ 3–3
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ 4–4
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ 5–5
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ 6–6
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ 7–7
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ 8–8
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ 9–9
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ 10–10
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ 11–11
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ 12–12
SKALA 1:25



Prefabrykaty balkonowe należy ucigglić łącząc je ze sobą na połączenia skręcane z dostępem (gniazdem) od góry. Połączenie zalać nadbetonem zbrojonym siatką ⌀8/20

PRZEKRÓJ 14–14
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ 15–15
SKALA 1:25



LEGENDA:
- Ściana/stup na płycie
- Ściana/stup pod płytą
- Otwór w ścianie poniżej płyty
- WXXX/X– ŚcianaNumer/Poziom
- SXX/X – StupNumer/Poziom
- PS – Płyta stropowa monolityczna
- W= – Rzędna wierzchu
- S= – Rzędna spodu
- OWS= – Otwór w ścianie
- OWP= – Otwór w płycie
- PNG – Posadzka na gruncie
- ATT – Attyka żelbetowa
- BZXX – Belka żelbetowa Numer
- SF – Stopa fundamentowa
- WIERZCH SPOD – Płaskie koty wysokościowe
- – Przerwa w betonowaniu
- – Główny kierunek układania zbrojenia (pierwsza warstwa zbrojenia dolnego)

REWIZJA		
NR	DATA	ZAKRES ZMIANY
01	08.05.2020	Aktualizacja otworowania, dodanie peszli.
02	10.07.2020	Aktualizacja otworowania

UWAGI DOTYCZĄCE WYKONYWANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH:

1. W przypadkach nieopisanych indywidualnie na rysunku stosować zasady zgodnie z PN-B-03264:2002 pkt. 8
2. Jeśli nie oznaczono inaczej wszystkie wymiary prętów podano jako gabarytowe.
3. Minimalne średnice wewnętrzne zagięć prętów dobierać zgodnie z PN-B-03264 pkt. 8.1.1.3.
4. Wymiary strzemion podawane są po zewnętrznym obrysie pręta.
5. Kolejność układania zbrojenia poziomego w płycie wg szkicu.
6. Zbrojenie ścian i tarcz pionowe wewnętrznie, poziome zewnętrznie.
7. Słupy i belki fazować 1.5 cm
8. Otuliny przyjmuje się do zewnętrznego lica pręta.



UWAGI:

1. Rzędna ±0,00 = +96,35 m n.p.m
2. Wymiary na rzucie podano w centymetrach, rzędne wysokościowe w metrach
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją pozostałych branż.
4. Rysunki zbrojeniowe należy rozpatrywać łącznie z rysunkiem szalunkowym, którego geometria jest nadrzędna.
5. Przed betonowaniem należy osadzić elementy instalacji przewidziane do zabetonowania, takie jak marki, kotwy, elementy dylatacyjne i wymuszające rynę, przepusty instalacyjne, instalację odgromową i inne. Wszystkie te elementy należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi.
6. Zapewnić ciągłość zbrojenia wykorzystywanego do uziemienia według dokumentacji instalacji odgromowej.
7. Peszle w stropach wg. projektu elektryki. Przebicia wg. architektury.
8. Materiały:
   - 8.1. Fundamenty: beton C30/37 W8; stal A-IIIN, otulina 40mm
   - 8.2. Ściany parteru: beton C30/37 i C35/45; stal A-IIIN, otulina 30mm
   - 8.3. Ściany pozostałe: beton C30/37 i C35/45; stal A-IIIN, otulina 25mm
   - 8.4. Słupy: beton C30/37; stal A-IIIN, otulina 40mm
   - 8.7. Stropy: beton C30/37; stal A-IIIN, otulina 30mm
   - 8.12. Belki: beton C30/37; stal A-IIIN, otulina 30mm
   - 8.13. Schody: beton C30/37; stal A-IIIN, otulina 30mm

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 2017 poz.880)

Inwestor

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Projektant generalny / Architektura

DEDECO

DEDECO sp. z o. o. "Warszawa" sp. k.
Al. Zjednoczenia 36
01-830 Warszawa

Projektant

structuralis
Konstrukcje Budowlane
Jakub Krupa

STRUCTURALIS
Konstrukcje Budowlane Jakub Krupa
Ul. Widawska 10/43 01-494 Warszawa

Projekt / Obiekt

Dom studencki dla ceów szkoły wyższej - UAM, uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

Adres Inwestycji

Działka nr ew. 277, 278/1, 278/4, 278/3
ark. 28, obręb Morasko
w Poznaniu przy ul. Umultowskiej

Projektant

Mgr inż. Jakub Krupa
MAZ/0088/POOK/08
Specjalność konstrukcyjno-budowlana

Opracowanie

Mgr inż. Jakub Krupa
Mgr inż. Michał Fąfara
Mgr inż. Piotr Ziółkowski
Mgr inż. Dominik Kapełka
Mgr inż. Marek Konopka

Branża

KONSTRUKCJA

Rysunek

STROP NAD +3
SZALUNEK

Faza	Skala	Data
P.W.	1:50/1:25	10.07.2020

Nr rys. UAM_PW_KO_SZ_3S_16 Rewizja R02