UWAGA:
Podwaliny zgodnie z rysunkiem zbrojeniowym segmentu E

PRZEKRÓJ 7–7
SKALA 1:25

PRZEKRÓJ 10–10
SKALA 1:25

PRZEKRÓJ 11–11
SKALA 1:25

PRZEKRÓJ 20–20
SKALA 1:25

PRZEKRÓJ 21–21
SKALA 1:25

PRZEKRÓJ 22–22
SKALA 1:25

DETAL A
Układ warstw podstawowych (pod stopy – bez folii)

DETAL B
Uszczelnienie przerwy roboczej płyty fundamentowej

DETAL C
Uszczelnienie przejścia instalacyjnego przez płytę fundamentową

DETAL D
Uszczelnienie połączenia płyty fundamentowej ze ścianą



Wykaz stali

POZ.	⌀[mm]	Szt.	L[m]	8	10	12	16	20	UWAGI...
1	12	894	1.31			1170.14			patrz rysunek
2	20	96	1.61					154.56	patrz rysunek
3	12	2600	Lart.16			3016.00			patrz rysunek
4	16	124	Lart.40				173.60		patrz rysunek
5	12	471	12.00			5652.00			pret prosty
6	12	48	11.60			556.80			pret prosty
7	12	48	10.74			515.28			pret prosty
8	12	48	5.09			244.08			pret prosty
9	12	31	6.00			186.00			pret prosty
10	12	31	4.42			137.02			pret prosty
11	12	31	10.42			323.02			pret prosty
12	12	30	11.50			345.00			pret prosty
13	12	75	8.38			628.50			pret prosty
14	12	192	4.76			913.92			pret prosty
15	12	42	7.84			329.28			pret prosty
16	12	67	7.59			508.53			pret prosty
17	12	109	10.32			1124.88			pret prosty
18	12	2480	Lart.31			3248.80			patrz rysunek
19	12	20	3.00			60.00			pret prosty
20	16	66	3.00				198.00		pret prosty
21	10	43	2.50		107.50				pret prosty
22	12	200	2.50			500.00			pret prosty
23	8	78	2.50	195.00					pret prosty
24	8	75	1.50	112.50					pret prosty
25	8	44	2.00	88.00					pret prosty
26	10	7	2.00		14.00				pret prosty
27	16	70	3.50				245.00		pret prosty
28	12	18	3.50			63.00			pret prosty
29	10	8	3.50		28.00				pret prosty
30	12	4	4.50			18.00			pret prosty
31	16	17	5.31				90.19		pret prosty
32	16	5	2.50				12.50		pret prosty
			[m]	395.50	149.50	19541.25	719.29	154.56	suma długości
			[kg/m]	0.395	0.617	0.888	1.58	2.47	ciężar jedn.
			[kg]	156.22	92.24	17352.63	1136.47	381.76	ciężar sum.
			[kg]			19518.33			ciężar całk.

UWAGI:
1. Rzędna ±0.00 = +96.36 m n.p.m.
2. Wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzędne wysokościowe w metrach.
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją pozostałych branż.
4. Rysunki zbrojeniowe należy rozpatrywać łącznie z rysunkami szalunkowymi, którego geometria jest nadrzędna.
5. Otwory technologiczne należy wykonać zgodnie z detalami przewidzianymi do zabetonowania, takie jak marki, kołnierz, elementy dylatacyjne i wymuszające rysę, przepusty instalacyjne, instalację odgromowej i inne. Wszystkie te elementy należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi.
6. Beton do betonowania wykorzystywanego do uzmierzenia według dokumentacji instalacji odgromowej.
7. Przejśc w stropach wg. projektu elektryki. Przebicia wg. architektury i konstrukcji.
8.1. Fundamenty: beton C30/37 XF2, stal A-IIIN, otulina 40mm
8.2. Ściany parteru: beton C30/37 / C25/30, stal A-IIIN, otulina 30mm
8.3. Ściany podziemne: beton C30/37 / C25/30, stal A-IIIN, otulina 30mm
8.4. Słupy: beton C30/37, stal A-IIIN, otulina 40mm
8.11. Ściany: beton C30/37, stal A-IIIN, otulina 30mm
8.12. Belki: beton C30/37, stal A-IIIN, otulina 30mm
8.13. Schody: beton C30/37, stal A-IIIN, otulina 30mm

REWIZJA		
NR	DATA	ZAKRES ZMIANY
01	08.05.2020	Aktualizacja oteorowania.

UWAGI DOTYCZĄCE WYKONYWANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH:
1. W przypadkach niezależnych indywidualnie na rysunku stosować zasady zgodnie z PN-B-03264:2002 jak: 8
2. Zbrojenie podłużne miarowej wieńcówki wymiany prętów podano jako gałęziowe.
3. Minimalna średnica wewnętrzna zagięć prętów dobierać zgodnie z PN-B-03264:2002 tab. 12
4. Wymiary otworów podawane są po zewnętrznym obrysie pręta.
5. Kolejność układania zbrojenia poziomego w płycie wg szkicu.
6. Zbrojenie ścian i belek pionowe wewnętrzne, poziome zewnętrzne.
7. Długy i belki facionad: 1.5 cm
8. Długości zgrzmad nie do stanowić mniej niż pręta.

ø1.5
7 ø12
Kotwienie
Kotwienie
Kotwienie