

Temat:	Dom studencki UAM z częścią usługową,wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną (D.S. Morasko; ul.Uniwersytetu Poznańskiego (dawniej Umultowska) Poznań)				
Opracowanie:	DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA				
Tytuł:	MAPA WARUNKÓW BUDOWLANYCH Z NOŚNOŚCIĄ GRUNTÓW				
Opracował:	Robert Radaszewski	Data	25.05.2019	Skala 1:1000	Zał. nr 12

OBJAŚNIENIA

- granica opracowania
- punkt dokumentacyjny
- archiwalny punkt dokumentacyjny
- —2,5— głębokość do pierwszego zwierciadła wód podziemnych (gruntowych) [m]

Warunki budowlane *1 *2

dogodne (dobre)

teren pod akademik	teren pod infrastrukturę
ZWG głębiej niż 2,5 m p.p.t.	ZWG głębiej niż 1,5 m p.p.t.

nośność gruntów *3 w poz. posadowienia > 350 kPa

przeciętne (dostateczne)

teren pod akademik	teren pod infrastrukturę
ZWG na gł. 2,0 - 2,5 m p.p.t.	ZWG płycej niż 1,5 m p.p.t.

nośność gruntów w poz. posadowienia 150 - 220 kPa

ograniczone (mało korzystne)

teren pod akademik	teren pod infrastrukturę
ZWG płycej niż 2,0 m p.p.t.	ZWG płycej niż 1,5 m p.p.t.

nośność gruntów w poz. posadowienia 90 - 110 kPa

*1 *spadki terenu na całym analizowanym obszarze wynoszą ≤ 2%*

*2 *przy braku jednoczesnego spełnienia obu ocenianych kryteriów (położenie ZWG oraz nośność gruntów) dominującą rolę przypisano czynnikowi o gorszej charakterystyce*

*3 *orientacyjne wartości nośności gruntów przyjęto wg Wiluna (2000)*