



Pismo: ZP/79/B/20

Poznań dnia: 25.09.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 t.j.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: **przebudowę pomieszczeń w budynku Collegium H. Święckiego UAM dla potrzeb laboratorium Wydziału Anglistyki – etap II:**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości - za zestawieniu drzwi – rysunek A-ZSD jest zapis, że drzwi oznaczone Dk należy wykonać wg wytycznych konserwatora – prosimy zatem o pilne uzupełnienie dokumentacji przetargowej o wytyczne.

Prosimy również o podanie z jakiego drewna należy przyjąć przedmiotowe drzwi.

Odpowiedź 1. Drzwi drewniane z drewna sosnowego ramowo płycinowe z podziałem dopasowanym do drzwi istniejących. Jest to kontynuacja etapu I. Kolor stolarki RAL 8016. Prace prowadzone są pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

ZASTĘPCA KANCLERZA
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ds. eksploatacji
mgr inż. Marek Sobczak