



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

Kraków, dnia 03 września 2019 r.

WZ.5595.381.2.2019

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1372 z późn. zm.), § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 lipca 2019 r. Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, reprezentowanego przez Pana Piotra Balika, ul. Kordiana 60/85, 30-653 Kraków w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej, sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Krzysztofa Bieleckiego, nr upr. 46/06/R/C oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Czesława Lalewicza, nr upr. 474/2005, w związku z niespełnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

– zastosowania hydrantów 25

w budynku pawilonu C1 Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ, zlokalizowanego na działce nr 246/56 obr. 47, jed. Nowa Huta os. Na Skarpie 66 w Krakowie

w y r a ż a m z g o d ę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż podany w § 19 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, stosownie do wskazań opracowania pt.: „**EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż wynikający z aktualnych przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych w budynku pawilonu C1 Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ na działce nr 246/56 obr. 47, jed. Nowa Huta os. Na Skarpie 66 w Krakowie**”, z lipca 2019 r., tj.:

1. **Wyposażenie budynku - pawilonu C1 Szpitala w system sygnalizacji pożarowej w wykonaniu pełnym /SSP/.**
2. **Połączenie systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, w uzgodnieniu z Komendantem Miejskim PSP w Krakowie.**
3. **Zwiększenie o 100% natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w stosunku do wymaganego w PN.**
4. **Zwiększenie o 100 % ilości masy środka gaśniczego zawartego w gaśnicach w stosunku do ilości wymaganej.**
5. **Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku ćwiczeń sprawdzających organizację oraz warunki ewakuacji z całego obiektu.**
6. **Zadania inwestycyjne dotyczące wykonania dźwigu osobowego zakończone zostaną do dnia 31 czerwca 2020 r.**
7. **Zadania określone w pkt 6.2 oraz pkt 7 Ekspertyzy Technicznej zostaną wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.**

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, odstąpiono od uzasadnienia.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa 133, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecz 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 K.p.a.).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 K.p.a.).

Na podstawie art. 127a w związku z art. 144 ustawy K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia, strony mogą zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Z dniem doręczenia Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Załącznik: Informacja o ochronie danych osobowych w postępowaniu administracyjnych.



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Piotr Filipiek
p.o. Zastępcy
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

1 x Piotr Balik
ul. Kordiana 60/85
30-653 Kraków,
1 x a/a.

Do wiadomości:

1 x KM PSP w Krakowie.