

„Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o.
ul. Lutycka 34/budynek A, 60-415 Poznań
tel.: +48 61 415 27 03, 61 855 35 10
e-mail: biuro@szpitalewielkopolski.pl

SzW/3/2021

Poznań, 13 kwietnia 2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SZW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: „Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w meble” – znak sprawy SzW/3/2021.

Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Lutyckiej 34, działając jako Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Zamawiający w § 6 ust. 9 PPU zastrzega sobie prawo do powołania biegłego celem zweryfikowania poprawności wykonania umowy. Zwracam się z prośbą o odstąpienie od przenoszenia kosztów opinii biegłego w przypadku potwierdzenia nienależytego wykonania umowy. Powołanie biegłego jest prawem Zamawiającego, za które Zamawiający powinien ponosić koszty, także w sytuacji, gdy opinia biegłego potwierdzi nienależyte wykonanie umowy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2: Zwracam się z prośbą o ustalenie i wprowadzenie do § 6 ust. 9 PPU konkretnego biegłego, który będzie mógł zostać powołany do weryfikacji poprawności wykonania umowy. Powyższe pozwoli uniknąć sporów co do osoby biegłego na etapie realizacji umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ustalenie i wprowadzenie do § 6 ust. 9 PPU konkretnego biegłego.

Pytania nr 3: Zamawiający w zakresie części 1, poz. 1 i 2 wymaga przedstawienia certyfikatu zgodności z normą PN-EN 1143-1- klasa bezpieczeństwa 0. Zwracam się z prośbą o rezygnację z tego wymogu, ogranicza on bowiem konkurencję, czemu dowodzi fakt, że w postępowaniu SzW/4/2020, w zakresie części nr 2 (identycznej pod względem przedmiotu zamówienia do części 1 niniejszego postępowania) ofertę złożyła tylko jedna firma, natomiast postępowanie w zakresie tej części zostało unieważnione. Możliwym jest, że żaden z producentów oferujących tego rodzaju wyroby nie dysponuje wymaganym certyfikatem. W przypadku gdy Zamawiający dysponuje wiedzą na temat producenta posiadającego wymagany certyfikat dla wyrobu opisanego w OPZ – prosimy o wskazanie nazwy producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Nazwę przykładowego produktu referencyjnego opisano w Zał. Nr 1A do SWZ.

Pytania nr 4: Zamawiający w zakresie części 1, poz. 9 wymaga przedstawienia certyfikatu zgodności z normami PNEN 14727:2006 oraz PN-EN 13150:2004, a także klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2007. Zwracam się z prośbą o rezygnację z tego wymogu, ogranicza on bowiem konkurencję, czemu dowodzi fakt, że w postępowaniu SzW/4/2020, w zakresie części nr 2 (identycznej pod względem przedmiotu zamówienia do części 1 niniejszego postępowania) ofertę złożyła tylko jedna firma, natomiast postępowanie w zakresie tej części zostało unieważnione. Możliwym jest, że żaden z producentów oferujących tego rodzaju wyroby nie dysponuje wymaganym certyfikatem. W przypadku gdy Zamawiający dysponuje wiedzą na temat producenta posiadającego wymagany certyfikat dla wyrobu opisanego w OPZ – prosimy o wskazanie nazwy producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ.

Pytania nr 5: Zamawiający w zakresie części 1, kontenerki wymaga przedstawienia atestu higienicznego na cały mebel lub daną linię meblową. Zwracam się z prośbą o dopuszczenia przedstawienia atestów higienicznych na składowe kontenerków.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



„Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000385647 NIP 7831671893

Kapitał zakładowy wynosi 14.000.000 PLN

Pytania nr 6: W zakresie części 2 – szafy, szafki, moduły nierdzewnej zabudowy zwracam się z prośbą o rezygnację wymogu przedstawienia atestu higienicznego lub dopuszczenie atestu higienicznego na składowe, rezygnację z wymogu przedstawienia certyfikatu wydanego przez niezależne laboratorium badawcze potwierdzającego skuteczność zastosowania jonów srebra w technologii malowania proszkowego, rezygnację z wymogu malowania blachy stalowej nierdzewnej ewentualnie rezygnację z wymogu malowania farbą z jonami srebra.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania nr 7: W zakresie części 2 – stoły, stoliki zwracam się z prośbą o rezygnację z wymogu przedstawienia atestu higienicznego, ewentualnie dopuszczenie atestów higienicznych na składowe mebli.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania nr 8: W zakresie części 2 – Szafki stojące z komorą zlewozmywakową: Cnd5Z, Cnd6Z, Cnd9Z', Cnd9Z zwracam się z prośbą o rezygnację z wymogu rezygnację z wymogu przedstawienia certyfikatu wydanego przez niezależne laboratorium badawcze potwierdzającego skuteczność zastosowania jonów srebra w technologii malowania proszkowego, rezygnację z wymogu malowania blachy stalowej nierdzewnej ewentualnie rezygnację z wymogu malowania farbą z jonami srebra.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania nr 9: W zakresie części 2 – regały zwracam się z prośbą o rezygnację z wymogu przedstawienia atestu higienicznego, ewentualnie dopuszczenie atestów higienicznych na składowe mebli.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania nr 10: W zakresie części nr 2 - Stolik do instrumentarium - G033 zwracam się z prośbą o rezygnację z wymogu przedstawienia dokumentu potwierdzającego dopuszczenie wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony zdrowia. Wystarczającym potwierdzeniem jest przedstawienie Powiadomienia/Wpisu do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych. Zwracam się również z prośbą o rezygnację z wymogu przedstawienia certyfikatu jakości PN-EN ISO 13485.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji.

Pytania nr 11: Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta potwierdzające spełnianie norm odnośnie wymaganych certyfikatów PN-EN 527-2, PN-EN 527-1 oraz PN-EN 14073-2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania nr 12: Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta potwierdzające grubość 0,6 mm laminatu HPL naniesionego na blat?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści oświadczenie producenta potwierdzające grubość 0,8 mm laminatu HPL naniesionego na blat. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ.

Pytania nr 13: Czy Zamawiający w celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej dopuści przedstawienie dwóch dostaw wraz z montażem mebli laboratoryjnych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania nr 14: Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – opis wyposażenia_1B, Pakiet nr 2 Dostawa wraz z montażem mebli ze stali nierdzewnej: Proszę o potwierdzenie, że w wysokości szafy (poz. 2) zaistniała pomyłka i prawidłowy wymiar to 2000mm, a nie jak podano w SIWZ – 200mm?

Odpowiedź: Tak prawidłowy wymiar to 2000mm. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ.

Pytania nr 15: Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – opis wyposażenia_1B, Pakiet nr 2 Dostawa wraz z montażem mebli ze stali nierdzewnej: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki (poz. 29) wyposażonej w drzwi dwuskrzydłowe? Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze dla Zamawiającego, ponieważ wykonanie drzwi 800mm pojedynczych sprawi, że będą one duże, ciężkie (możliwość obwieszania się) jak również będą zajmować więcej przestrzeni w pomieszczeniu w momencie otwarcia. Wykonanie drzwi podwójnych, nie tylko ma uzasadnienie praktyczne, ale również estetyczne.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza drzwi dwuskrzydłowe w szafce. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ.

Pytania nr 16: Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – opis wyposażenia_1B, Pakiet nr 2 Dostawa wraz z montażem mebli ze stali nierdzewnej: Biorąc pod uwagę zdanie „przeznaczony do użytku wraz z kozetką/wózkiem transportowym”, proszę o wyjaśnienie, czy łącznie z katafalkiem (poz. 53) Wykonawca ma również dostarczyć kozetkę/wózek transportowy? Jeżeli tak, to proszę o podanie dokładnych parametrów tych wyrobów. Jeżeli nie, to proszę o skorygowanie opisu katafalku.

Odpowiedź: W poz 53 należy wycenić katafalk bez kozetki/ wózka transportowego. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ. Wózek transportowy ujęto w poz. 54.

Pytania nr 17: Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – opis wyposażenia_1B, Pakiet nr 2 Dostawa wraz z montażem mebli ze stali nierdzewnej: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafek (poz. 56, 57) bez półek? Szafki te mają wbudowane lodówki, w związku z czym w ich wewnętrznej przestrzeni nie zmieszczą się półki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ.

Pytania nr 18: Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia_1A, Pakiet nr 1 Dostawa wraz z montażem mebli i zabudów meblowych medycznych: Zamawiający w pakiecie nr 1 w poz. Cb20-Cb25 zawarł opis blatów ceramicznych. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie blatów / stołów wykonanych z blatami ze stali kwasoodpornej w gatunku 316 L lub 304?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytania nr 19: Poz. 43 Ef21, — cieplarka do ogrzewania płynów infuzyjnych, Poz. 44 Ef22 — cieplarka: Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o wymiarach zewnętrznych wynoszących: (szer. x wys. x głęb.) mm: 650 x 510 x 510 mm, oraz wymiarach wewnętrznych wynoszących (szer. x wys. x głęb.) mm: 385x370x305mm o pojemności 40 l?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania nr 20: Poz. 43 Ef21, — cieplarka do ogrzewania płynów infuzyjnych, Poz. 44 Ef22 — cieplarka: Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o zakresie temperatury w komorze od +5 °C powyżej temperatury otoczenia do +110 °C?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania nr 21: Poz. 43 Ef21, — cieplarka do ogrzewania płynów infuzyjnych, Poz. 44 Ef22 — cieplarka: Czy Zamawiający dopuści cieplarkę wyposażoną w wyświetlacz dotykowy 5 7”?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza cieplarkę wyposażoną w wyświetlacz dotykowy 5 7”, ale nie wymaga.

Pytania nr 22: Poz. 43 Ef21, — cieplarka do ogrzewania płynów infuzyjnych, Poz. 44 Ef22 — cieplarka: Czy Zamawiający dopuści cieplarkę z możliwością programowania [program x segment] w ilości 99 programów po 99 kroków, z możliwością programowania takich parametrów jak: temperatura, gradient oraz czas w zakresie do 999 godzin 59 min ? Jest to funkcja umożliwiająca pełną kontrolę czasu pracy urządzenia, jego parametrów oraz zapewniająca bezpieczeństwo ogrzewanych próbek.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 23: Poz. 43 Ef21, — cieplarka do ogrzewania płynów infuzyjnych, Poz. 44 Ef22 — cieplarka: Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o klasie bezpieczeństwa 3.3 posiadającą górną i dolną ochronę przekroczenia dopuszczalnej temperatury?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 24: Poz. 43 Ef21, — cieplarka do ogrzewania płynów infuzyjnych, Poz. 44 Ef22 — cieplarka: Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o wymiarach zewnętrznych wynoszących: (szer. x wys. x głęb.) mm 595 x 440 x 460 mm, oraz wymiarach wewnętrznych wynoszących (szer. x wys. x głęb.) mm: 360 x 300 x 320 mm o pojemności 35 l?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania nr 25: Poz. 43 Ef21, — cieplarka do ogrzewania płynów infuzyjnych, Poz. 44 Ef22 — cieplarka: Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o zakresie temperatury w komorze od +5 °C powyżej temperatury otoczenia do +70 °C?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania nr 26: Poz. 43 Ef21, — ciepłarka do ogrzewania płynów infuzyjnych, Poz. 44 Ef22 — ciepłarka: Czy Zamawiający dopuści ciepłarkę wyposażoną w wyświetlacz LCD ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania nr 27: Poz. 43 Ef21, — ciepłarka do ogrzewania płynów infuzyjnych, Poz. 44 Ef22 — ciepłarka: Czy Zamawiający dopuści ciepłarkę z możliwością ustawienia trybu pracy: ciągłej oraz czasowej w zakresie do 99 godzin 59 min?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 28: Poz. 43 Ef21, — ciepłarka do ogrzewania płynów infuzyjnych, Poz. 44 Ef22 — ciepłarka: Czy Zamawiający dopuści ciepłarkę o klasie bezpieczeństwa 2.0 ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania nr 29: Poz. 43 Ef21, — ciepłarka do ogrzewania płynów infuzyjnych, Poz. 44 Ef22 — ciepłarka: Czy Zamawiający pod pojęciem „w blacie przelotka do podłączenia ciepłarki” rozumie otwór w blacie na którym będzie stała ciepłarka czy Zamawiający wymaga portu wejścia zlokalizowanego w obudowie ciepłarki ?

Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem „w blacie przelotka do podłączenia ciepłarki” rozumie otwór w blacie na którym będzie stała ciepłarka.

Pytania nr 30: Poz. 43 Ef21, — ciepłarka do ogrzewania płynów infuzyjnych, Poz. 44 Ef22 — ciepłarka: Czy Zamawiający dopuści ciepłarkę oznakowaną znakiem CE nie będącą urządzeniem medycznym, a jedynie laboratoryjnym ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ciepłarki oznakowanej znakiem CE nie będącej urządzeniem medycznym.

Pytania nr 31: Poz. 41 Ef12, — chłodziarka farmaceutyczna podbłatowa: Czy Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu Producenta na terenie Polski.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga autoryzowanego serwisu producenta na terenie Polski.

Pytania nr 32: Ef14, — lodówka z przeszklonymi drzwiami: Czy Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu Producenta na terenie Polski.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga autoryzowanego serwisu producenta na terenie Polski.

Pytania nr 33: Poz. 40 Ef11 — chłodziarka farmaceutyczna na worki po przetoczeniu krwi: Czy Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu Producenta na terenie Polski

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga autoryzowanego serwisu producenta na terenie Polski.

Pytania nr 34: Czy Zamawiający dopuści wykonanie korpusów zabudowy medycznej bez użycia profili aluminiowych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania nr 35: Zamawiający w zakresie części 2 postępowania, poz. 56 i 57 wymaga dostarczenia modułu nierdzewnej zabudowy z wbudowaną lodówką. W opisie pozycji nie ma jednak informacji o specyfikacji wymaganej lodówki. Proszę o uzupełnienie opisu.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ.

Pytania nr 36: Zwracam się z prośbą o rezygnację z wymogu dostarczenia syfonów w poz. 29, 31, 34, 35 w części 2 postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Z poważaniem