WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

BUDYNEK SĄSIEDNI A

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Przegroda z siatki

HW-25/30
GP-6XABC

2 x przejście gazo i wodoszczelne dn100

Przejście gazo i wodoszczelne dn150

Wszystkie przejścia instalacji sanitarnych w ścianach klatki schodowej B/K-1 wykonać w przepustach instalacyjnych klasy EI60

Przepusty instalacyjne klasy EI120

Istniejący przyłącz wody wA100

Przejście gazo i wodoszczelne dn100

Istniejący zawór odc. i projekt. zawór elektromagnetyczny

Zawory odcinające, zawór antyskażeniowy wg. rys. 6S

Przejście gazo i wodoszczelne dn150

Przejście gazo i wodoszczelne dn200

Kompresor

Główny węzeł cieplny

Magazyn

Nieczynne kanały bezpyłowe

DTWÓR MONTAŻOWY ZABUDOWANY SUFITEM PODWIESZANYM REI 30

Przegroda z siatki

Przegroda metalowa

HW-33/30
GP-6XABC

BUDYNEK E (6B)
STREFA T

W osiach A–E wszystkie przejścia w stropie piwnica–parter instalacji sanitarnych wykonać w przepustach instalacyjnych klasy EI60

Przejście gazo i wodoszczelne dn200

PHE11

PHE12

PHE14

PHE15

PHB9

PHD8

Toaleta

Węzeł cieplny

Pom. techniczne

Przejście gazo i wodoszczelne dn150

Przepusty instalacyjne klasy EI120

Przegroda z siatki

Istniejąca przegroda do przebudowy

BUDYNEK B (6A)
STREFA B

BUDYNEK B (6A)
STREFA T

BP01 Laboratorium h=269cm

BP02 Laboratorium h=345cm

BP03 Laboratorium h=269cm

BP05 Laboratorium h=269cm

BP06 Pomieszczenie pomocnicze

BP07 Laboratorium

BP07 Archiwum

BP08 Magazyn

BP09 Magazyn h=265cm

BP10 Magazyn

BP11 Magazyn h=265cm

BP12 Magazyn

BP13 Archiwum

PHB1

PHB2

PG1

GP-6XABC
HW-33/30

GP-6XABC

Przejście gazo i wodoszczelne dn80

Zawory odcinające, zawór antyskażeniowy wg. rys. 6S

Istniejący zawór odc. i projekt. zawór elektromagnetyczny

Istniejący przyłącz wody wA100

Przejście gazo i wodoszczelne dn100

Przejście gazo i wodoszczelne dn150

włączenie do istniejącej instalacji gazu

W osi E–F/15 wszystkie przejścia instalacji sanitarnych w ścianie na poziomie piwnicy wykonać w przepustach instalacyjnych klasy EI120

W osi 1 wszystkie przejścia instalacji sanitarnych w ścianie na poziomie piwnicy wykonać w przepustach instalacyjnych klasy EI120

W osiach J–L wszystkie przejścia w stropie piwnica–parter instalacji sanitarnych wykonać w przepustach instalacyjnych klasy EI60

Przejście gazo i wodoszczelne dn200

STREFA T

Węzeł cieplny c.o.

Trafo

Kotłownia

Szachs w stropie

Pomieszczenie techniczne h=3,50cm

GS-5XBC

Wszystkie przejścia instalacji sanitarnych w ścianach klatki schodowej D/K-5 wykonać w przepustach instalacyjnych klasy EI60

W osi 8–12/F wszystkie przejścia instalacji sanitarnych w ścianie na poziomie piwnicy wykonać w przepustach instalacyjnych klasy EI120

W osiach 5–16 wszystkie przejścia w stropie piwnica–parter instalacji sanitarnych wykonać w przepustach instalacyjnych klasy EI60

BUDYNEK C (6B)
STREFA C1–WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA WEDŁUG FIRMY SOUND & SPACE

PN. PRZEBUDOWA KOMORY BEZGŁOSOWEJ NA SALĘ AUDYTORYJNĄ W BUDYNKU C POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, OBRĘB CZYŻYNY

PHC4

PHC4.1

Przepusty instalacyjne klasy EI120

Maszynownia/wentylatornia

Korytarz

SZACHT

BUDYNEK D (6C)
STREFA D

DP01 Laboratorium

DP02 Magazyn

DP03 Laboratorium

DP04 Laboratorium

DP05 Laboratorium

DP06 Magazyn h=350cm

DP07 Laboratorium

DP08 Laboratorium

DP09 Laboratorium

DP10 Laboratorium

DP11 Magazyn

DP12 Laboratorium

DP13 Magazyn

DP14 Magazyn

PHD5

PHD6

PHD7

Wszystkie przejścia instalacji sanitarnych w ścianach klatki schodowej D/K-6 wykonać w przepustach instalacyjnych klasy EI60

Zawory odcinające, zawór antyskażeniowy wg. rys. 6S

istniejący zawór odc. i projekt. zawór elektromagnetyczny

istniejący przyłącz wody wA100

Przejście gazo i wodoszczelne dn100

Przejście gazo i wodoszczelne dn150

LEGENDA:

- INST. HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH
- INSTALACJA GAZU
- HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25/33
- PH1 PION INSTALACJI HYDRANTOWEJ
- PG1 PION INSTALACJI GAZU
- ISTNIEJĄCE UZBROJENIE DO LIKWIDACJI
- GAŚNICA
- PRZEGRODA REI 60
- PRZEGRODA REI 120
- PRZEJŚCIE GAZO I WODOSZCZELNE / PRZEPUST INSTALACYJNY

Kapit	BIURO PROJEKTOWE "KAPIT" ul. Maczma 2/1b 49-300 BRZEG	Inwestor:	POLITECHNIKA KRAKOWSKA ul. Warszawska 24 31-155 Kraków
Temat projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA BUDYNKÓW DYDAKTYCZNYCH Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W RAMACH ZADANIA PN. "MODERNIZACJA INSTALACJI P.POŻ. W CELU POPRAWY STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I WARUNKÓW EWAKUACJI LUDZI W BUDYNKACH KAMPUSU PK CZYŻYNY"		
Lokalizacja:	BUDYNKI DYDAKTYCZNE B-C-D-E POLITECHNIKA KRAKOWSKA - OBRĘB CZYŻYNY 31-864 KRAKÓW, Al. JANA PAWŁA II 37, 37, DZ. NR 21/275		Branża: sanitarna
Nazwa rysunku:	BUDYNKI DYDAKTYCZNE B-C-D-E - RZUT PIWNIC INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH INSTALACJA HYDRANTOWA I PRZEJŚCIA P.POŻ.		Skala: 1:100
Autorzy:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Ewa Pietrzak-Chojnicka	DPL/0025/POOS/03	Data: kwiecień 2018
Projektował:	mgr inż. Paweł Aniśkiewicz	DPL/0238/POOS/06	Nr rysunku: 1/S