

BUDYNEK A
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

BUDYNEK A
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

BUDYNEK E (6A)

BUDYNEK E (6A)

BUDYNEK B (6A)
STREFA B

BUDYNEK C (6B)
STREFA C

BUDYNEK D (6C)
STREFA D

BUDYNEK B (6A)
STREFA B

BUDYNEK C (6B)
STREFA C

BUDYNEK D (6C)
STREFA D

RZUT MASZYNOWNI / RZUT DACHU (FRAGMENT)

RZUT II PIĘTRA

Wszystkie przejścia instalacji sanitarnych w ścianach kłodołach wykonano w przepustach instalacyjnych klasy E160

LEGENDA:

- INST. HYDANTÓW WEWNĘTRZNYCH
- INSTALACJA GAZU
- HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25/33
- PH1 PION INSTALACJI HYDANTOWEJ
- PG1 PION INSTALACJI GAZU
- ISTNIEJĄCE UZBROJENIE DO LIKWIDACJI
- GAŚNICA
- PRZEGRODA REI 60
- PRZEGRODA REI 120
- PRZEJŚCIE GAZU / WODOSZCZELNE / PRZEPUST INSTALACYJNY