



Instalacje niskoprądowe - SAP, KD, inst. przyzywowa

LEGENDA:

LEGENDA

- MODUŁ STERUJĄCY SSP
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY SSP
- CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU
- CZUJKA MULTISENSOR SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
- CZUJKA Z WSKAŹNIKIEM LED SSP
- ELEKTROTRZYMACZ
- ZAWÓR WODY
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY SSP
- CERTYFIKOWANY ZASILACZ POŻAROWY ZSP-135-DR 7A-3
- Czujka ppoż DOP-6001 lub równoważny
- Oznaczenia numeryczne przy elementach systemu sygnalizacji pożaru

SAIO light

- **"TN" - Terminal Numeratora** nr art. 957400, montaż 1,5-1,8m
- **"SLS_4kB" - Lampka 4 kolory + buzzer** nr art. 701110, montaż 2,0m
- **"M-PK" - Moduł kasujący** nr art. 710100, montaż 1,2-1,5m
- **"Pur" - Przycisk szturkowy** nr art. 410000, montaż 1,2-1,5m
- **Zasilacz stabilizowany 24V DC** montaż na szynie DIN Wymiar: 1x jednostka szerokości

Legenda okablowania:

- przewód typu: YnTKSY 3x2x0,8mm
- przewód systemowy "R" typu: YTDR 1kx0,8mm
- przewód zasilający "Z" typu: HDGS 2x1mm2

SCHEMAT INWESTYCJI:

BUDYNEK:

±0.00=204,95 m.n.p.m.

UWAGA:

1. Sprawdzić i zlaszczować wymiary na budowie.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać równolegle z pozostałymi rysunkami i częścią opisową architektury oraz projektami branżowymi i specyfikacjami.
3. Wykonawca robót zobowiązany do wykonywania prac oraz dokonywaniem zamówienia materiałów należy:
   - dokładne zapoznać się z całą dokumentacją wykonawczą wszystkich branż
   - skoordynować technologię wykonywania robót wszystkich branż
   - ustalić kolejność robót oraz czynności, których konieczność wynika ze sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów i należytej staranności.
4. Skutki bezpośrednie i pośrednie niedokonania się do powyższych zaleceń obciążają wykonanie Generalnego Wykonawcy.
5. Wykonanie i dokonanie zamówienia materiałów. Generalny Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Architektowi do akceptacji:
   - próbki wszystkich materiałów wykończeniowych,
   - próbki wszystkich materiałów instalacyjnych,
   - dobór wszystkich elementów wyposażenia wnętrz,
   - dobór widocznych akcesoriów instalacyjnych.
6. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać atrzymane na chemoodporne o ona gorących parametrach technicznych pod warunkiem zachowania gwarancji bezpieczeństwa i jakości oraz uzyskania akceptacji Architekta.
7. Wszystkie zaprojektowane elementy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i wytycznymi przyjętych systemów.

DATA:	OPIS ZMIANY:	REWIZJA:

INWESTOR:
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
SPZOZ w Krakowie
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

WYKONAWCA:
TCE Structural Design & Consulting
ul. Czerwiakowska 14
31-409 Kraków

TCE STRUCTURAL DESIGN & CONSULTING

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:
Przebudowa części pomieszczeń Pawilonu PK nr 24/61-5 należącego do zespołu szpitalnego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie przy ul. Prądnickiej 80 wraz z zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe, z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, zakres ikoślnie wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod-kan i c.o. wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, inst. hydrantową, inst. elektryczną i teleinformacją), wymianą pokrycia dachowego oraz zagospodarowaniem terenu: przebudowa schodów zewnętrznych przy wejściu do budynku i budowa pochyłni dla niepełnosprawnych na działce nr 24/58, obręb NH-47, ul. Na Skarpie 86 w Krakowie.

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. Krystian Sobota	MAP/0071/PWOE/10	
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. Maciej Mąkowski	S/2002	

TYTUŁ RYSUNKU:

Rzut parteru i piwnicy-Instalacje niskoprądowe - SAP, KD, inst. przyzywowa

DATA:	SKALA:	NR RYS.:
12.2020	1:100	BG-PR01-PB-IE-IE04

Projektowanie rozwiązań zamiennych jest dopuszczalne z jednoczesnym zachowaniem zasad opisanych (GD 2.0)PB.pdf, 1201/1 i nie niejsze parametrów oraz wymagań technicznych zawartych w opisie branż w całym tym projekcie.