

KRAKÓW dnia: 2021-08-03

**Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki**  
**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Warszawska 24 W-9/110,  
31-155 KRAKÓW

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **”Roboty remontowe i inwestycyjne w budynku DS-4 Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 9 w Krakowie”** – znak sprawy **KA-2/052/2021**.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1) *Prosimy o informacje czy do oferty załączyć kosztorys ofertowy uproszczony z zestawieniami RMS czy też kosztorys uproszczony bez zestawień.*

**ad1)** Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy uproszczony bez zestawień RMS.

2) *Prosimy o podanie danych technicznych krat Vema (wymiar oczka, wysokość płaskownika, grubość płaskownika, itp.)*

**ad2)** Krata wema PK, ocynkowana ogniowo malowana na czarno RAL 9005

Standardowy rozstaw oczek, płaskownik nośny 30x3mm, płaskownik poprzeczny

Zasady konstrukcji krat są zgodne z normą DIN 24537 i 24531.

Zabezpieczane antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe w/g EN ISO 1461.

Krata mocowana do sufitu na oryginalnych łącznikach. Zalecane wymiary

modułów - 50x170 cm

*3) W formularzu ofertowym jest zapis „3. Remont korytarzy i kuchni na 6 piętrach w budynku DS-4 – dla tematu 3” natomiast w SIWZ jest zapis „Temat nr 3 – Remont korytarzy i kuchni na I piętrze w budynku DS-4 (21-7), ul. Skarżyńskiego 9 w Krakowie” prosimy o informację co należy przyjąć do wyceny.*

**ad3)** W formularzu ofert należy wprowadzić zapis “Temat nr 3 – Remont korytarzy i kuchni na 1 piętrze w budynku DS-4 (21-7), ul. Skarżyńskiego 9 w Krakowie.