

UWAGI OGÓLNE:

1. Rysunku nie skalować.
2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.
3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.
4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.
5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić (również te, które służą jedynie zmianie technologii) powinny być skonsultowane z projektantem.
6. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebicia porównać z projektem instalacji.
7. Kolor, wygląd i ostateczną lokalizację elementów widocznych uzgodnić z Architektem.
8. **Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody.**
   Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy niebędące oddzieleniem stref pożarowych należy wykonać w standardowych tulejach ochronnych.
9. Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru

Legenda branży sanitarnej:

- Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej - nawiew
- Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej - wyciąg
- Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej - wyciąg
- Klapy odcinające uruchamiane w razie awarii
- Filtr
- Nagrzewnica elektryczna
- Chłodnica freonowa
- Wentylator kanałowy
- Klapa p.poż. w kl. odporności przegrody
- Proj. kratki wentylacyjne prostokątne
- Projektowana instalacja klimatyzacji - gaz
- Projektowana instalacja klimatyzacji - ciecz
- Projektowana instalacja zasilająca chłodnicę freonową
- Projektowana instalacja powrotna z chłodnicy freonowej

Czujniki detekcji gazów:

SOX NOX miesz. | N2 lub Ar | O2 | CO2 (N2 Ar) | H2 lub CH4 | He

UWAGA:
SKROPLINY Z URZĄDZEŃ ODPROWADZIĆ DO NAJBLIŻSZEGO PIONU KANALIACJI SANITANEJ.
WSZYSTKIE PRZEWODY WENTYLACYJNE I ARMATURA MUSZĄ BYĆ W WYKONANIU EX. W POMIESZCZENIU W KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ URZĄDZENIA WYKORZYSTUJĄCE GAZY ŁATWOPALNE NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UMIEŚCIĆ CZUJNIKI DETEKCYJNE KTÓRE W PRZYPADKACH AWARII CZY ROZSZCZELNIENIA INSTALACJI URUCHOMIĄ AWARYJNY PRZEWIEW POMIESZCZENIA W CELU SZYBKIEGO USUNIĘCIA ZWIĄKÓW.

TIM ARCHITEKCI S.C.
Tomasz Borowiecki , Małgorzata Małasiewicz
Al.Armii Krajowej 1/3, 42-200 Częstochowa
tel. 607 047 198 , 668 482 532
e-mail: biuro@timarchitekci.pl
www.timarchitekci.pl

OBIEKT	**PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYSTOSOWANIA POMIESZCZENIA LABORATORYJNEGO NA WIIŚ przy ul. Dąbrowskiego 71 do montażu specjalistycznej aparatury badawczej CZĘSTOCHOWA ul. Dąbrowskiego 71 , DZIAŁKA NR 17/21 OBRĘB 41B**
TREŚĆ	**PRZEKRÓJ A-A - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ**
PROJEKTOWAŁ	**mgr inż. Łukasz Modliński** *uprawn. LOD/2038/POOS/13*
	SKALA 1:50
	DATA IV 2021
	NR. RYS. WM2