

C:\Users\...\Desktop\Suwałki\PZT Suwałki zrzut z open street view.bmp

OBJAŚNIENIA:

- zasięg drogi pożarowej (15 m)
- dostęp do elewacji zewnętrznej z drogi pożarowej
- przebieg drogi pożarowej oraz dojazdowej

bloki szpitalne– A, B, C, D, E, F, G, H, K, I

- hydrant zewnętrzny
- drzewa o wysokości ponad 3 m budynek – drogą pożarowa

DROGA POŻAROWA:

a) dojście z drogi pożarowej:

blok A - budynek VIII kodygnacyjny, długość dojścia z drogi pożarowej zakończonej placem manewrowym do klatki K-8 12 m, następnie drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej do 21 m, łącznie poniżej 50 m,

blok B - budynek III kodygnacyjny, długość dojścia z drogi pożarowej przed budynkiem D 11 m, następnie drogami ewakuacyjnymi do klatki schodowej K-5 16 m, łącznie poniżej 50 m,

blok C - budynek III kodygnacyjny, długość dojścia z drogi pożarowej przed podjazdem dla karetek pogotowia 7,5 m, następnie drogami ewakuacyjnymi do klatki schodowej K-9 16 m, łącznie poniżej 50 m,

blok D - budynek III kodygnacyjny, długość dojścia z drogi pożarowej przed budynkiem 11 m,

część E - budynek VIII kodygnacyjny, długość dojścia z drogi pożarowej do klatki K-8 12 m, następnie bezpośrednio do strefy pożarowej w budynku E poniżej 50 m,

część F - budynek III kodygnacyjny, długość dojścia z drogi pożarowej przed budynkiem D 11 m, następnie drogami ewakuacyjnymi 17 m, łącznie poniżej 50 m,

część G - budynek III kodygnacyjny, długość dojścia z drogi pożarowej zakończonej placem manewrowym przed budynkiem A do klatki K-8 12 m, następnie długość dojścia do budynku G 16 m, łącznie poniżej 50 m,

część H - budynek III kodygnacyjny, długość dojścia z drogi pożarowej przed podjazdem dla karetek pogotowia do klatki schodowej K-11 12 m,

część K - budynek II kodygnacyjny, długość dojścia z drogi pożarowej przed budynkiem do 10 m (poza zakresem opracowania).

b) dostęp do elewacji zewnętrznej:

blok A - długość elewacji zewnętrznej to 194,14 m, zapewniony dostęp z drogi pożarowej 87,7 m, co stanowi 45 % elewacji zewnętrznej

blok B - długość elewacji zewnętrznej to 189,88 m, zapewniony dostęp z drogi pożarowej 81,84 m, co stanowi 43 % elewacji zewnętrznej

blok C - wzdłuż dłuższego boku obiektu

blok D - wzdłuż dłuższego boku obiektu

część E - długość elewacji zewnętrznej to 53,6 m, zapewniony dostęp z drogi pożarowej 22,8 m, co stanowi 43 % elewacji zewnętrznej

część F - brak dostępu w odległości ponad 30 m od drogi pożarowej

część G - brak dostępu w odległości ponad 30 m od drogi pożarowej

część H - wysokość budynku poniżej 12 m, odległośc od drogi pożarowej poniżej 30 m

część K - zapewniony dostęp z drogi pożarowej ponad 40 %

Rysunek do zdjęcia/projekt zmiany/projekt: SZPITAL WOJEWÓDZKI W SUWAŁKACH
Inwentaryzacja ochrony przeciwpożarowej
Nr rys: Wydział: poglądowa
Zagospodarowanie terenu
Skala: Nr str: 1