
KLATKA SCHODOWA
K-7
KLATKA SCHODOWA
K-8
nowoprojektowany hydrant p.poż. HP/225
z wyjściem półziemnym o śr. 20,0m+wymiarowanie
pionu hydrantowego na całej wysokości o
średnicy Ø50stal.oc.
2x20 x 2,0
dz20×2,0/20×2,0
-zejście w bruzdzie ściany
MTCV(B)Ø15
dz16/16
w.z.-Ø15st.oc.
w.c.-Ø15st.oc.
cyr.-Ø15st.oc.
zawory ze złączką
do węża dn15/15
2x20 x 2,0
STREFA 9
ZL. II
STREFA 8
ZL. II
PROJEKTOWANY 29 - ŁÓŻKOWY ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, KARDIOLOGII,
NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I ENDOKRYNOLOGII
UWAGA:
W MIEJSCU PRZEJŚCIA PIONÓW KANALIZACYJNYCH, W.Z. I C.W.U. PRZEZ STROP
NALEŻY ZAMONTOWAĆ PRZEJSCIE P.POŻ. CP642- HILTI- EI60
UWAGA:
Za poziom +/- 0,00 przyjęto poziom parteru w bloku "A".
Podane wymiary (odnoszące się do istn. elementów) mogą mieć charakter przybliżony.
Przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić wymiary w naturze.
OZNACZENIA
GRANICE OPRACOWANIA PROJ. ODDZIAŁU
- projektowana instalacja w.z. - rozprowadzenie pod stropem łupłyta z rur stalowych ocynkowanych
- projektowana instalacja w.c. - rozprowadzenie pod stropem łupłyta z rur stalowych ocynkowanych
- projektowana instalacja cyrkulacji - rozprowadzenie pod stropem łupłyta z rur stalowych ocynkowanych
- zejścia w.z. i c.w. w bruzdach ścian
- projektowana instalacja w.z. - rozprowadzenie do urządzeń sanitarnych w posadzkach lub bruzdach ścian z rur PEX/Al/PEX
- projektowana instalacja w.c. - rozprowadzenie do urządzeń sanitarnych w posadzkach lub bruzdach ścian z rur PEX/Al/PEX
SCHEMAT SZPITALA - 2 PIĘT
BLOK H
BLOK A
BLOK B
BLOK C
BLOK D
K-7
K-8
E
F
MJK - PROJEKT Sp. z o.o.
03-464 Warszawa, ul. 7 Pac Gen. Józefa Haliera 5/3A
NR RYS. Swk/1
FAZA PROJ. WYKON.
BRANŻA SANIT.
SKALA 1:100
PODPIS
DATA
TEMAT
REMONT I PRZEBUDOWA ODDZIAŁU SZPITALNEGO PODDZIAŁ NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I ENDOKRYNOLOGII
ADRES
BUDYNEK SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W RUWAJACH 19-400 RUWAJKI, UL. SZPITALNA 6A, DZ. EWID. NR 21/42/20
RYSUNEK
PRZEKRÓJ PIONOWY 2 PIĘTRA - BLOK "A"
- ROZPROWADZENIE
PROJEKTANT
mgr inż. Dariusz Pieniążkiewicz
upr. nr 2/0414/03